



Radom, dnia 07.10.2024r.

HKN.9011.2.474.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
wydana dla wodociągu publicznego w Janusznie gm. Pionki

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 1189, 1190, 1191, 1192 oraz 1193 z badań próbek wody pobranych w dniu 04.10.2024r. ze studzienki wodomierzowej w Pionkach ul. Kochanowskiego/Ściegiennego, z hydrantów w Pionkach przy ul. Ściegiennego 16, ul. Zwoleńskiej 1, ul. Moniuszki 37 oraz ul. Wspólnej 20 D

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził

przydatność wody do spożycia

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne dot. obecności bakterii grupy coli oraz enterokoków zostało wyeliminowane po podjęciu przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o. o. skutecznych działań naprawczych polegających na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej.

W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał komunikat nr HKN.9011.2.473.2024 z dnia 07.10.2024r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 11, 26-670 Pionki
2. Burmistrz Miasta Pionki
ul. Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu


Witold Barwicki