



HK.903.102.2024

Przysucha, dnia 05.08.2024 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Przysusze ul. Targowa 52
26-400 Przysucha
dot. wodociągu publicznego Smogorzów
e-mail: sekretariat@epgkim.pl**

KOMUNIKAT NR 21/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 05.08.2024 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbki wody pobrane w dniu 01.08.2024 r. z wodociągu publicznego Smogorzów - punkty poboru:

1. Stacja Uzdatniania Wody Smogorzów, gm. Przysucha – *wynik*: bakterie grupy coli – 3 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk),

2. Mieszkanie prywatne, Krajów 88, gm. Przysucha – *wynik*: bakterie grupy coli – 8 jtk /100 ml wody (norma – 0 jtk),

co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, bakterii *Escherichia coli* i Enterokoków.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Smogorzów, gm. Przysucha, po uprzednim przegotowaniu.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymuje:

1. Adresat (e-mail: sekretariat@epgkim.pl). /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha (email: sekretariat@gminaprzysucha.pl)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24, 26-400 Przysucha.
(e-mail: przysucha@piwprzysucha.pl).
3. PSSE w Przysusze – Sekcja HŻŻ.
4. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha