



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno  
ul. Kościuszki 18/20

e-mail: [psse.lipno@pis.gov.pl](mailto:psse.lipno@pis.gov.pl)  
[www.gov.pl/web/psse-lipno](http://www.gov.pl/web/psse-lipno)

### Komunikat Nr 2 PPIS w Lipnie z dnia 20.05.2021r.

#### dotyczący zaleceń w przypadku stwierdzenia wzrostu ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie Wodociągu Publicznego Grochowalsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że w badaniach jakości wody z **nowo przyłączonej magistrali w miejscowości Krojczyn, stanowiącej odcinek rurociągu azbestowego DN 200; zbudowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej Dobrzyń nad Wisłą – Włocławek na długości ok 1400m., stanowiącej część Wodociągu Publicznego Grochowalsk**

stwierdzono wysoką wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C->300jtk. **Woda warunkowo przydatna do spożycia**, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294). Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**2 min.**



Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że woda podawana do sieci i w pozostałej części wodociągu publicznego Grochowalsk, gm. Dobrzyń nad Wisłą jest zdatna do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lipnie  
*Anna Żebrowska*