


ROZDZIELNICA PIĘTROWA- 1TE



Pi = 35,0kW  
k = 0,65  
Pz = 23,0kW

Układ TNS

Samoczynne wyłączenie zasilania

tytuł:	SCHEMAT TABLICY 2TE		skala:
obiekt	BUDYNEK BIUROWY PSSE	ŚRODA ŚLĄSKA	branża:
adres	ŚRODA ŚLĄSKA UL. OGRODY ZAMKOWE 5		ELEKTRYCZNA
inwestor	PSSE ŚRODA ŚLĄSKA		
adres	UL. OGRODY ZAMKOWE 5 55–300 ŚRODA ŚLĄSKA		
projektant	BARBARA MAUCHRZAK	nr upr 98/88/ÚW	
data: 05.2016r			
Nr rys. E10			

BIURO USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH  
BOGDAN JEZIEWSKI