ROZDZIELNICA RG



NR	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pi	X	100/49kW	X	X	23,5kW	25kW		2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW							
NAZWA ODBIORU	STEROWNIE WYŁĄCZNIK GŁÓWNYM	ZASILANIE KIERUNEK ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE ZK	SYGNALIZ. FAZ	OCHRONA PRZECIW–PRZEPIĘC.	ZASILANIE 1TE PARTER	ZASILANIE 2TE I PIĘTRO	REZERWA	GNIAZDA WTYKOWE POM. 10–12	GNIAZDA WTYKOWE POM. 9	GNIAZDA WTYKOWE POM. 1,2, 6–8	GNIAZDA WTYKOWE POM. 3–5	REZERWA	REZERWA	OŚWIETL POM	OŚWIETL POM	OŚWIETL POM	STEROW. OŚWIETL. ZEWNĘTRZ.	OŚWIETL. NA ELEWACJI BUDYNKU

Pi=83,0kW
kz=0,6
Pz=49,0kW
Ib=80A

Układ TNS

Samoczynne wyłączanie zasilania

tytuł: SCHEMAT JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY RGNN			skala:
obiekt adres	BUDYNEK BIUROWY PSSE ŚRODA ŚLĄSKA ŚRODA ŚLĄSKA UL. OGRODY ZAMKOWE 5		branża: ELEKTRYCZNA
inwestor adres	PSSE ŚRODA ŚLĄSKA UL. OGRODY ZAMKOWE 5 55–300 ŚRODA ŚLĄSKA		
projektant	BARBARA MAJCHRZAK	nr upr 98/88/UW	
BIURO USŁUG TECHNICZNO–BUDOWLANYCH BOGDAN JEZIERSKI			data: 05.2016r Nr rys. E1