

INFORMACJE DLA KONTROLOWANEGO

Wszelkie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ciąży na właścicielu obiektu. Przeniesienie odpowiedzialności z tego tytułu na inną osobę lub firmę może nastąpić jedynie na podstawie umowy cywilno-prawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie danego obiektu, jeżeli zawiera ona w swojej treści stosowne adnotacje dotyczące zakresu odpowiedzialności.

Dokumenty wymagane podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych:

- w przypadku gdy odpowiedzialnym za obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych jest inna osoba niż właściciel obiektu – umowa cywilno-prawna świadcząca o tym fakcie,
 - w przypadku gdy do udziału w czynnościach wyznaczona jest inna osoba niż właściciel obiektu – pisemne upoważnienie/ pełnomocnictwo do udziału w tych czynnościach i do podpisania protokołu pokontrolnego,
 - instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - gdy kubatura przekracza 1000 m³ lub bez względu na kubaturę gdy w obiekcie lub na terenie występują pomieszczenia lub przestrzenie zagrożone wybuchem,
 - protokoły z przeglądu i konserwacji oraz pomiarów **w zakresie wydajności i ciśnienia** hydrantów zewnętrznych (pierwszy hydrant w odległości do 75 m, drugi hydrant w odległości do 150 m),
 - protokół ze sprawdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie – tj. system oddymiania, system sygnalizacji pożarowej, urządzenia tryskaczowe i zraszające, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowe kłapy odcinające,
 - protokoły z przeglądu i konserwacji i pomiarów instalacji elektrycznych
 - protokoły z przeglądu i konserwacji i pomiarów instalacji odgromowych (piorunochronnych) z metryką urządzenia piorunochronnego,
 - protokoły z przeglądu i badań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) wraz z podanym czasem podtrzymania baterii,
 - protokoły z przeglądu i konserwacji przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – wentylacja grawitacyjna,
 - protokoły z przeglądu i konserwacji i sprawności wentylacji mechanicznej z pomiarem krotności wymiany powietrza,
 - protokoły z pomiarów szczelności instalacji gazowej (jeżeli występuje),
 - protokół przeglądu systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu do budynku,
 - wymagane gaśnice,
 - oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu, gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych,
 - wyposażenie obiektu w instrukcję przeciwpożarową ogólną i instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych,
 - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 pod nr telefonu 32 672 16 15

- st. kpt. Edyta Kubiak

- asp. Grzegorz Nowak