



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: sekretariat.psse.pajeczno@sanepid.gov.pl

**KOMUNIKAT**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie  
z dnia 05.01.2024r.**


**skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia Ośrodek Obozowo-Biwakowy w Kuźnicy, Kuźnica 63, 98-331 Nowa Brzeźnica, którego właścicielem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ruda Śląska ul. Szczęść Boże 4, 41-700 Ruda Śląska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż w związku z **przekroczeniem wartości parametrycznej mętności i manganu** oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** z wodociągu zaopatrującego w wodę przeznaczoną do spożycia Ośrodek Obozowo-Biwakowy w Kuźnicy, Kuźnica 63, 98-331 Nowa Brzeźnica, którego właścicielem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ruda Śląska, ul. Szczęść Boże 4, 41-700 Ruda Śląska, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył **termin wykonania do dnia 31 maja 2024r.**

Podwyższona zawartość manganu oraz mętności w wodzie, może pogarszać wygląd i smak wody.

**Zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiać do ostudzenia.**

**2 min.**



Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.

**UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

*Szmigiel*  
Kludia Szmigiel