



Szydłowiec, dnia, 20.03.2023 r.

HKN.9020.2.5.2.2023.KG

Dotyczy: wodociąg Publiczny Śmiłów

**Gmina Jastrząb  
Plac Niepodległości 5  
26-505 Jastrząb**

### KOMUNIKAT nr 7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu informuje, że w badaniach jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie otrzymanego w dniu 20.03.2023 r. wyniku badania próbki wody według sprawozdania Nr Ł/0/03/801/M/1 z dnia 20.03.2023 r., dotyczącej próbki wody pobranej w dniu 17.03.2023 r. z wodociągu publicznego w Śmiłowie, 26-502 Jastrząb w powiecie szydłowieckim, stwierdzono poprawę jakości wody **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, wynik: 106 jtk/ml** (przy zalecanej wartości do 200 jtk/ml w kranie konsumenta) określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w Śmiłowie.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SZYDŁOWCU

Katarzyna Dujka