



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBARTOWIE**

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 818552443, fax. 818546044
psse.lubartow@pis.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lubartow

Lubartów, dnia 14 września 2021 r.

**Komunikat Nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Serock, gm. Firlej,
powiat lubartowski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody z dnia 10.09.2021 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Serock, gm. Firlej, punktu monitoringowego, stwierdził przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie wydał w dniu 14.09.2021 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Serock.

W toku kontroli przeprowadzonej przez PPIS w Lubartowie stwierdzono, że ujęcie wodociągu w Serocku zostało wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, natomiast odbiorcy wody z tego wodociągu zostali przełączeni do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju.

Sieć rozdzielcza wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Serock zaopatruje w wodę około 3718 mieszkańców następujących miejscowości: Serock, Bykowszczyzna, Kunów, Łukówiec, Nowy Antonin, Pożarów, Przypisówka, Stary Antonin, Sułoszyn, Wola Skromowska, Wólka Rozwadowska, Zagrody Łukowieckie, Trójnia (gm. Lubartów).

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubartowie**

mgr Agnieszka Bartoś-Kwiatkowska