

HK.90820.19.1.2024.MR

KOMUNIKAT z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Środa, 21 lutego 2024 r., godz. 12:00



KOMUNIKAT nr 3/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy części wodociągu publicznego Raszowa zaopatrującego miejscowość Łąki Kozielskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikiem badań próbki wody pobranej w dniu 19 lutego 2024 r. stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego, które stanowi ryzyko bezpośredniego zagrożenia zdrowia. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeżenie następujących wskazówek:

- Wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu - powinna wrzeć przez 2-3 minuty w otwartym naczyniu.
- Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz splukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.
- Woda, jedynie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda warunkowo przydatna do spożycia



Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
Katarzyna Karoza
mgr Katarzyna Karoza