



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W SANDOMIERZU**

ul. Leona Frankowskiego 8, 27 – 600 Sandomierz
tel.: 15 8322322, fax: 15 8323258, e-mail: sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl,
www: gov.pl/web/psse-sandomierz

Znak: NHS.9020.3.194.2023

Sandomierz, dnia 17.11.2023 r.

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu
z dnia 17.11.2023 r.
w sprawie przydatności wody do spożycia
z wodociągu Łukawa gmina Wilczyce**

Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz w oparciu o sprawozdania z badań LBW.9051.1.714.2023 (punkt zgodności: Hydrofornia Łukawa) LBW.9051.1.716.2023 (punkt zgodności: Urząd Gminy Wilczyce), LBW.9051.1.718.2023 (punkt zgodności: Szkoła Podstawowa Wilczyce) z dnia 17.11.2023 r., wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, z wodociągu Łukawa służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi miejscowości w gminie Wilczyce,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sandomierzu,
stwierdza przydatność wody do spożycia**

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

W oparciu o przedstawione wyniki badania laboratoryjnego próbek wody stwierdzono, że wykonane działania naprawcze (dezynfekcja wody i płukanie sieci wodociągowej) w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym były skuteczne.

Wodę z wodociągu Łukawa można używać bez ograniczeń.

Do rozpowszechnienia komunikatu zobowiązuje się Gminę Wilczyce.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sandomierzu
Leszek Zbrojkiewicz