

z dnia 23.11.2023 r.

o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, do czasu odwołania

W dniu 21.11.2023 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie zaopatrującego miejscowości: Bogumiły, Brzozówko, Budry, Budzewo, Dąbrówka, Dowiaty, Droglewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Pietrele, Piłaki Małe, Piotrówko, Pochwałki, Popioły, Sakiety Małe, Sobiechy, Wężówko, Więcki, Wola, Zabrost Wielki, Maryszki i Wydutki. W dniu 23.11.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli w ilości powyżej 10 jtk/100 ml oraz zobowiązuje producenta wody Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie o braku przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Zapewnienie mieszkańcom miejscowości zaopatrywanych w wodę przez wodociąg publiczny Olszewo Węgorzewskie, zastępczego źródła dostaw wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz do powiadomienia mieszkańców o punktach w których woda ta zostanie udostępniona.
4. Dostawy wody z zastępczego źródła należy realizować do czasu uzyskania poprawy jakości wody, potwierdzonej wynikami badań.

ZALECENIA

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.
3. Woda może być wykorzystywana do celów porządkowych (np. mycie podłóg) i sanitarnych (splukiwanie WC).

