

Działdowo, dnia 18.03.2024 r.

HK.9027.2.31.2024

Pan Krzysztof Groblewski  
Wójt Gminy Płońska

ul. Dworcowa 52  
13-206 Płońska

## **Obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Płońska**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje obszarową ocenę jakości wody na terenie Gminy Płońska.

Mieszkańcy Gminy Płońska są zaopatrywani w wodę pochodzącą z 4 wodociągów. Producentem wody jest Gmina Płońska.

1. Wodociąg publiczny Płońska- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1523 osób zamieszkałych w miejscowościach: Płońska, Gródki. Długość sieci wodociągowej wynosi: 33,1 km i jest wykonana z rur PEH, PCV, azbestowo-cementowych, stalowych. Dobowa produkcja wody wynosi 294,5 m<sup>3</sup>/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

W dniu 25.10.2023 r. PPIS w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością enterokoków. W dniu 30.10.2023 r. PPIS w Działdowie uchylił w całości ww. decyzję w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Płońska.

Gmina Płońska podjęła działania naprawcze polegające na: dezynfekcji wody podchlorynem sodu, zapewnieniu dostaw wody dobrej jakości z zastępczego źródła- beczkowozy, woda butelkowana oraz płukanie instalacji wodociągowej i prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody.

2. Wodociąg publiczny Jabłonowo- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1389 osób zamieszkałych w miejscowościach: Jabłonowo, Gruszka, Zalesie, Niechłonin. Długość sieci wodociągowej wynosi: 29,63 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 262,3 m<sup>3</sup>/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach pospiesznych oraz napowietrzanie.

3. Wodociąg publiczny Wielki Łęck- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1378 osób zamieszkałych w miejscowościach: Wielki Łęck, Przełęk, Mały Łęck-wieś, Mały Łęck-osada, Turza Mała. Długość sieci wodociągowej wynosi: 39,9 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 219,5 m<sup>3</sup>/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 2 ciśnieniowych filtrach otwartych oraz napowietrzanie.

4. Wodociąg publiczny Skurpie- służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 797 osób zamieszkałych w miejscowościach: Skurpie, Turza Wielka Kol., Rutkowice, Prioma. Długość sieci wodociągowej wynosi: 24,8 km i jest wykonana z rur PCV. Dobowa produkcja wody wynosi 92,6 m<sup>3</sup>/dobę. Metodą uzdatniania wody jest odżelazianie i odmanganianie za pomocą jednostopniowej filtracji na 1 ciśnieniowym filtrze pospiesznym oraz napowietrzanie.

W 2023 r. nie odnotowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody produkowanej przez urządzenia wodociągowe na terenie Gminy Płońska.

### **Ocena ogólna jakości wody**

Na koniec roku sprawozdawczego 2023, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał okresowe oceny jakości wody dla wodociągu publicznego Płońska, wodociągu publicznego Jabłonowo, wodociągu publicznego Wielki Łęck oraz wodociągu publicznego Skurpie stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi

W załączeniu „Obszarowa ocena jakości wody w 2023” w formie tabelarycznej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie  
*mgr Grażyna Mówińska*  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Starosta Działdowski  
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo
4. Gmina Płońska  
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska
5. Wójt Gminy Działdowo  
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
6. Gminny Zakład Usług Komunalnych  
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
7. PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
8. PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
9. PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
10. PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
11. a/a

Obszarowa ocena jakości wody w 2023 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim																		
Nazwa wodociągu	Nazwa gminy zapatrzywanej przez wodociąg	Nazwa terenu powiatu na którego znajduje się wodociąg	Nazwa producenta wody	Kontrola KW/PIS	Produkcja wody w m <sup>3</sup> /d	Sposób w uzdatniania	Dezynfekcja (jeśli jest stosowana)	Nazwy miejscowości w wodę z danego wodociągu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny)	Liczba ludności zaopatrzonej w wodę (stałych mieszkańców)	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody (nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna))	Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2023)	Informacja o		Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku)	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	Nazwa Powiatowej (Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej sprawującej nadzór sanitarny nad jakością wody przynajmniej do spożycia przez ludzi)	Uwagi	
												data wydania decyzji	data realizacji decyzji administracyjnej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Płońsca	Płońsca	działdowski	Gmina Płońsca	KW/PIS	294,49	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Płońsca, Gródki (2)	1523	enterokiety (4)tk/100ml/5jk/100ml	6	2023-10-25	2023-10-30	dezynfekcja wody podchlorynem sodu, zapewnienie dostaw wody dobrej jakości z zastępczego źródła - butelkowany, woda butelkowana oraz płukanie instalacji wodociągowej i prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody	przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej - Epidemiologicznej w Działdowie	W dniu 25.10.2023 r. PPIS w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. W dniu 30.10.2023 r. PPIS w Działdowie uchylił w całości ww. decyzję w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Płońsca.
Jablonowo	Płońsca	działdowski	Gmina Płońsca	KW/PIS	262,32	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Jablonowo, Gruszka, Zalesie, Niechłonin (4)	1389						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej - Epidemiologicznej w Działdowie	
Wielki Łępek	Płońsca	działdowski	Gmina Płońsca	KW/PIS	219,53	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Wielki Łępek, Przełek, Mały Łękowski, Mały Łękososada, Turza Mała (5)	1378						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej - Epidemiologicznej w Działdowie	
Skurpie	Płońsca, Gmina Działdowo	działdowski	Gmina Płońsca	KW/PIS	92,58	odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie		Skurpie, Turza Wielka Kol., Rutkowice, Prioma (4)	797						przydatna do spożycia		Powiatowa Stacja Sanitarnej - Epidemiologicznej w Działdowie	