

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie z dnia
30.10.2023 r.

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Jakunówko, do czasu odwołania

W dniu 24.10.2023 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu publicznego Jakunówko zaopatrującego miejscowość Jakunówko. W dniu 30.10.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia uwagi na przekroczenie wartości parametrycznych: barwy (wynik 16 mg/l (Pt), dopuszczalna wartość: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian), manganu (wynik: 95 µg/l, dopuszczalna wartość parametryczna 50 µg/l). Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

W związku z powyższym zobowiązuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pozezdrzu do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

