

CRON:
413/23

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rybniku**

ul. kpt. L. Janiego 1, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 24 009, fax 32 42 24 547, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9011.8.8.2023

Rybnik, dnia 24.02.2023 r.

**Wójt Gminy Lyski
ul. Dworcowa 1A
44-295 Lyski**

D e c y z j a

okresowa roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie:

- art. 104, art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
- art.1, art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 388 z późn. zm.),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)

oraz po analizie:

- sprawozdań, o których mowa w §10 ust.1 cytowanego rozporządzenia, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
- podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego przez tut. organ monitoringu i weryfikacji, o których mowa w § 20 ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
ocenia,**

że woda na terenie Gminy Lyski w 2022 roku, w zakresie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w większości spełniała wymagania, określone w załącznikach nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia i jest przydatna do spożycia przez ludzi przy jednoczesnej konieczności wzmocnienia nadzoru nad niektórymi wodociągami w związku z stwierdzeniem pojedynczych przekroczeń wartości parametrycznych dla parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, analizując rok 2022 pod kątem jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Lyski, dokonał:

- weryfikacji wywiązywania się przez podmioty, zaopatrujące w wodę do spożycia przez ludzi Gminę Lyski, tj Spółkę Wodociągowo-Kanalizacyjną „Adamowice-Raszczyce-Żytna” w Adamowicach, Spółkę Wodociągowo-Kanalizacyjną „Dzimirz-Nowa Wieś” w Dzimirzu, Spółkę Wodociągowo-Kanalizacyjną „Lyski-Sumina” w Lyskach, Spółkę Wodociągowo-Kanalizacyjną w Pstrążnej, Spółkę Wodociągowo - Kanalizacyjną „Zwonowice” Sp. z o. o. w Zwonowicach, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, z realizacji badań jakości wody, a także terminowości przekazywania informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych:
- analizy przekazanych przez ww. podmioty wyników badań jakości wody, przeprowadzonych zgodnie z ustalonym na 2022 r. harmonogramem, w zakresie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych,
- weryfikacji, analizy i oceny danych z monitoringu w zakresie wywiązywania się podmiotów z realizacji harmonogramów działań naprawczych,
- analizy wyników badań wody wykonanych przez tutejszy organ Inspekcji Sanitarnej w ramach przyjętego planu działania na 2022 r.

Z analizy wyników badań przedstawionych przez ww. podmioty oraz z wyników badań wykonanych przez tutejszy organ w ramach planu działania na rok 2022 wynika, że woda na terenie Gminy Lyski odpowiadała wymaganiom przywołanego wyżej rozporządzenia, za wyjątkiem pojedynczych przypadków przekroczenia wartości parametrycznych w zakresie:

- w strefie zasilania z ujęcia głębinowego w Suminie, należącej do Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Lyskach (dotyczy miejscowości Bogunice, Sumina i Lyski, w których była przekroczona mętność),
- w strefie zasilania z ujęcia głębinowego w Adamowicach-Raszczykach-Żytnej, gdzie wystąpiło przekroczenie w zakresie bakterii grupy coli (2 jtk/100 ml),
- w strefie zasilania Dzimirz-Nowa Wieś z ujęcia głębinowego, wystąpiły przekroczenia manganu, niklu oraz przekroczenie w zakresie bakterii grupy coli (5 jtk/100 ml),
- w strefie zasilania Lyski wystąpiły przekroczenia w zakresie mętności, azotynów oraz enetrokoków (paciorkowców kałowych),
- strefa zasilania "Goczałkowice" i "Mikołów" (woda z ujęć powierzchniowych), gdzie wystąpiło przekroczenie w zakresie bakterii grupy coli (2 jtk/100 ml).


W każdym z powyższych przypadków przeprowadzone zostały działania naprawcze, w wyniku których jakość wody została doprowadzona do obowiązujących wymagań. Konieczne jest jednak wzmożenie nadzoru oraz podjęcie stosownych działań prewencyjnych przez podmioty zaopatrujące w wodę do spożycia.

Ponadto w strefie zasilania z ujęcia głębinowego w Pstrążnej, należącego do Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej Pstrążna, w badanym zakresie monitoringu wody, stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, ze względu na przekroczenia wartości parametrycznych dla azotanów,

do czasu przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych i przywrócenia należytej jakości wody. Spółka wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z wnioskiem o odstępstwo od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) oraz zleciła do Centrum Nauki Współpracy Międzynarodowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia szacunkowej oceny ryzyka zdrowotnego konsumentów. W związku z powyższym sprawa jest w trakcie realizacji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W okresie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może na piśmie zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rybniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rybniku
mgr inż. Katarzyna Malcherczyk

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. Spółka Wodociągowo – Kanalizacyjna Lyski – Sumina, ul. Rybnicka 2, 44-295 Lyski
3. Spółka Wodociągowo – Kanalizacyjna „Adamowice-Raszczycze-Żytna”, ul. Sobieskiego 1, 47-435 Adamowice,
4. Spółka Wodociągowo – Kanalizacyjna Dzimierz – Nowa Wieś, ul. Sportowa 18 A, 44-295 Dzimierz
5. Spółka Wodociągowo – Kanalizacyjna „Pstrążna”, ul. Gustawa Morcinka 25, 44-284 Pstrążna
6. Spółka Wodociągowo – Kanalizacyjna „Zwonowice” Sp. z o.o., ul. Jankowicka 28, 44-292 Zwonowice
7. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
8. ONS-HKiŚ – aa

24 LUT. 2023 220/775/15
220/767, 776, 777, 778, 779, 780/15