



Łomża, dnia 8 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 31
18-413 Miastkowo

HK.045.44.2024

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Miastkowo za rok 2023.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm./, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/

dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Miastkowo za rok 2023.

1. Producentem wody jest Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 31, 18-413 Miastkowo eksploatująca Wodociąg Miastkowo i Łuby Kiertany.

2. Informacje o wodociągach:

Nazwa wodociągu	Miastkowo dostarczający wodę do 4 miejscowości: Miastkowo, Czartoria, Rybaki, Korytki Leśne
Wielkość produkcji m³/d	162 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	1417
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dezynfekcję stosuje doraźnie w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2023 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 5 ocen bieżących o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Nazwa wodociągu	Łuby Kiertany dostarczający wodę do 17 miejscowości: Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Sulki, Chojny Naruszczyki, Leopoldowo, Tarnowo, Kraska, Podosie, Kuleszka, Drogoszewo, Rydzewo, Rydzewo Gozdy, Nowosiedliny, Zaruzie, Galkówka, Sosnowiec, Kaliszki
Wielkość produkcji m³/d	403 m ³ /d
Liczba ludności zaopatrywanej	2702
Sposób uzdatniania wody	Woda dla potrzeb wodociągu poddawana jest procesowi uzdatniania poprzez odżelazianie i odmanganianie. Dezynfekcję stosuje się w przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.
Jakość wody stan na 31.12.2023 r.	Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody ciągu roku wydano 6 ocen bieżących o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie zgłoszono niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody.
Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów oraz prowadzone działania naprawcze przez właściciela wodociągu (w ciągu roku)	Nie stwierdzono przekroczeń. Nie prowadzono działań naprawczych dotyczących jakości wody.
Prowadzone postępowanie administracyjne	Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków zdrowotnych wywołanych danym zagrożeniem zależy od predyspozycji osobniczych poszczególnych konsumentów wody.

W roku 2023 na obszarze gminy Miastkowo wartości badanych parametrów nie przekraczały poziomów, dla których obserwowane byłyby jakiegokolwiek niepożądane skutki zdrowotne.

Reasumując, jakość wody do spożycia przez ludzi w 2023 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. poz. 2294/.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łomży**
dr n. med. Przemysław Gosk
/dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują

1. Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 31, 18-413 Miastkowo;
2. a/a HK.