

**Zarządzenie nr PZ/0230/1/2021**  
**Komendanta Powiatowego**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w Wołowie**

**z dnia 4 stycznia 2021 roku**

**w sprawie:** stosowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1, pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

§1

Wprowadzam do stosowania wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Wołowie, ul. Wojska Polskiego 38 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Głównymi elementami ramowych wymagań, o których mowa w §1, są:

- a) ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
- b) procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- c) zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
- d) ogólne wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
- e) eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§3

W stosunku do obiektów zobligowanych oraz dobrowolnie podłączających się w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia należy zastosować procedurę uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Uzgodnienie to powinno nastąpić w drodze decyzji względem abonenta oraz umowy względem operatora.

§4

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowaniu wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§5

Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia.

§6

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Wydział Operacyjno, Kontrolno – Rozpoznawczy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZATWIERDZIŁ:  
KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Wojciech Maciejewski