



Zwoleń, dnia 19.10.2023 r.

SHK.903.3.41.2023

Komunikat Nr 20.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje odbiorców wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Ostrownicy, iż wyniki analizy próbki wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. wykazały, że:

**woda pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Ostrownicy
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu na podstawie informacji o jakości badanej próbki wody z dnia 06.10.2023 r. i sprawozdania Nr 1121 z dnia 10.10.2023r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w części A tabela nr 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru **bakterii grupy coli** wynoszącej **1 [j.t.k.]**.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 17.11.2023 r., nakazując jednocześnie podjęcie działań zmierzających do poprawy jej jakości w sieci wodociągu oraz potwierdzić podjęte działania naprawcze wynikami badania jakości wody. W okresie warunkowej przydatności wody wartość bakterii grupy coli nie może przekroczyć 9 [j.t.k.].

Decyzja obowiązuje od dnia dzisiejszego do momentu obwieszczenia kolejnego komunikatu (po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu oraz powtórnego badania laboratoryjnego wody).

Wodociąg zaopatruje ok. 424 osób i produkuje ok. 56,02 m³ wody/dobę.

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych.

Woda do spożycia przez ludzi wymaga przegotowania.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Zwoleniu

KIEROWNIK
Sekcji Epidemiologii
MB
Barbara Krawiec