

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY KRASICZYN ZA ROK 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art.4,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.2028) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm.), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów związanego ze spożyciem wody na terenie gminy Krasiczyn za rok 2020.

Mieszkańcy gminy Krasiczyn w liczbie ok. 2620 osób w roku 2020 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów publicznych. Z wody produkowanej przez wodociąg Olszany korzystało ok. 156 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Olszany II korzystało 1190 osób a z wodociąg Przemyśl korzystało ok. 1274 osób w następujących miejscowościach, Krasiczyn, Dybawka, Tarnawce, Zalesie. Na terenie gminy Krasiczyn znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Gościniec Valdiego – Rokszyce 1A posiadające wodę z własnego ujęcia.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez gminne wodociągi jest Gmina Krasiczyn 37-741 Krasiczyn 177 oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Przemyślu ul. Rokitniańska 4.

Wodociąg Olszany jest wodociągiem o produkcji 15 m³/d. W roku 2020 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 4 próbki wody, które odpowiadały wymogom rozporządzenia. Prowadzona jest stała dezynfekcja wody z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Wodociąg Olszany II jest wodociągiem o produkcji 54 m³/d. W roku 2020 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 5 próbek wody, które odpowiadały wymogom rozporządzenia. Prowadzona jest stała dezynfekcja wody z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemyślu nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Krasiczyn.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu nie prowadził postępowania administracyjnego. Z uwagi na fakt, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana odbiorcom przez wodociąg Olszany, Olszany II i PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu odpowiadała wymogom rozporządzenia, producent wody nie prowadził działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe można uznać, że mieszkańcy gminy Krasiczyn w roku 2020 zaopatrywani byli w wodę przydatną do spożycia przez ludzi. Spożycie tej wody nie stanowiło żadnego ryzyka dla zdrowia populacji gminy.