



Wejherowo, dnia 03.03.2022r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WEJHEROWIE**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI Nr 58/22
za okres VII-XII 2021r.**

Dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195) oraz §4, §21, §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu realizowanych według ustalonego harmonogramu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2021-07-06	TL/W/0521/2021, 394684/21/GDY*	Wejherowo, ul. Marynarki Wojennej 54**
2021-07-20	TL/W/0559/2021, 423855/21/GDY, 423846/21/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5, baza PEWIK**
2021-08-11	TL/W/0615/2021, 467271/21/GDY/Z1*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
2021-08-17	TL/W/0638/2021, 476719/21/GDY	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2021-09-20	TL/W/0763/2021, 900019730/21/GDY*	Wejherowo, ul. Harcerska 12**
2021-09-27	TL/W/0784/2021, 900022690/21/GDY*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
2021-10-04	TL/W/0813/2021, 900027001/21/GDY*	Wejherowo, ul. Gdańska 30**
2021-10-19	TL/W/0857/2021, 584670/21/GDY, 900038134/21/GDY*	SUW Cedron
2021-10-20	290.440.2021	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5, baza PEWIK**
2021-10-20	291.440.2021	Wejherowo, ul. Gdańska 30**
2021-10-20	292.440.2021	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
2021-10-20	293.440.2021	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
2021-10-20	294.40.2021	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**
2021-10-25	900042079/21/GDY*	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**
2021-11-02	601609/21/GDY, 900058835/21/GDY*	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5, baza PEWIK**
2021-11-22	628455/21/GDY, 900067740/21/GDY*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
2021-12-01	640182/21/GDY, 900078893/21/GDY*	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**
2021-12-08	648284/21/GDY, 900086871/21/GDY*	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo

UZASADNIENIE

W okresie 06.07.2021r. – 08.12.2021r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu – PEWIK Gdynia Sp. z o. o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, liczbę, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonu, azotany, azoty, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, srebro, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, indeks nadmanganianowy, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2- dichloroetan, Σ THM, twardość, magnez, wapń, miedź, akryloamid, bromiany, epichlorohydryna, OWO, pestycydy chloroorganiczne.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wejherowo.

Woda z wodociągu publicznego Wejherowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3. a/a