



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łąwie

14-200 Łąwa, ul. Henryka Sienkiewicza 10, tel.: 89 649 04 20
e-mail: psse.ilawa@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-ilawa

Łąwa, 21 stycznia 2025 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ŁĄWIE

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w miejscowości Urowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łąwie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Urowo zaopatrującego miejscowości: Urowo, Mozgowo, Murawki gmina miejsko-wiejska Zalewo, w powiecie ławskim pobranych w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody, po zakończeniu działań naprawczych

nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznej mętności, manganu i żelaza.

Tym samym jakość wody pod względem kwestionowanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

