

TABLICA "RG"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtykowe	49,50	0,50	0,90	0,48	24,75	11,99		
2.	Gniazda przy umyw.	6,00	0,20	0,90	0,48	1,20	0,58		
3.	Gniazda komputerowe	11,60	0,50	0,90	0,48	5,80	2,81		
4.	Szafa LAN	4,00	0,50	0,90	0,48	2,00	0,97		
5.	Instalacje niskoprądowe	2,40	0,50	0,90	0,48	1,20	0,58		
6.	Instalacje sanitarne	156,80	0,50	0,90	0,48	78,40	37,97		
7.	Bramy elektryczne	7,00	0,40	0,90	0,48	2,80	1,36		
8.	Oświetlenie terenu	0,39	0,70	0,90	0,48	0,27	0,13		
9.	Odbiory węzła	2,00	0,50	0,90	0,48	1,00	0,48		
10.	Wyspa pożarowa	3,20	0,20	0,90	0,48	0,64	0,31		
11.	Zmywarka	2,00	0,30	0,90	0,48	0,60	0,29		
12.	Oświetlenie	4,74	0,70	0,98	0,20	3,32	0,67		
Łącznie		249,63	0,49	0,90	0,48	121,98	58,14	135,13	
Rezerwa 10%		24,96	0,49	0,90	0,48	12,20	5,81	13,51	
Łącznie z rezerwą		274,59	0,49	0,90	0,48	134,18	63,96	148,64	204,10

TABLICA "01TE"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe	3,00	0,50	0,93	0,40	1,50	0,59		
2.	Bramy elektryczne	1,00	0,40	0,93	0,40	0,40	0,16		
3.	Inne	0,50	0,50	0,93	0,40	0,25	0,10		
4.	Oświetlenie	0,74	0,70	0,98	0,20	0,52	0,10		
Łącznie		5,24	0,51	0,94	0,36	2,67	0,95	2,83	
Rezerwa 20%		1,05	0,51	0,94	0,36	0,53	0,19	0,57	
Łącznie z rezerwą		6,28	0,51	0,94	0,36	3,20	1,15	3,40	4,91

TABLICA "0TE"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe	9,90	0,50	0,93	0,40	4,95	1,96		
2.	Gniazda przy umyw.	2,00	0,20	0,93	0,40	0,40	0,16		
3.	Gniazda komputerowe	0,80	0,60	0,93	0,40	0,48	0,19		
4.	Szafa LAN	4,00	0,60	0,93	0,40	2,40	0,95		
5.	Instalacje niskoprądowe	2,10	0,60	0,93	0,40	1,26	0,50		
6.	Bramy elektryczne	6,00	0,40	0,93	0,40	2,40	0,95		
7.	Zmywarka	2,00	0,30	0,93	0,40	0,60	0,24		
8.	Oświetlenie terenu	0,39	0,50	0,98	0,20	0,19	0,04		
9.	Oświetlenie	1,46	0,70	0,98	0,20	1,02	0,21		
Łącznie		28,64	0,48	0,94	0,38	13,70	5,18	14,65	
Rezerwa 20%		5,73	0,48	0,94	0,38	2,74	1,04	2,93	
Łącznie z rezerwą		34,37	0,48	0,94	0,38	16,44	6,22	17,58	25,41

TABLICA "1TE"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe	36,30	0,50	0,93	0,40	18,15	7,17		
2.	Gniazda przy umyw.	4,00	0,20	0,93	0,40	0,80	0,32		
3.	Gniazda komputerowe	10,80	0,60	0,93	0,40	6,48	2,56		
4.	Instalacje niskoprądowe	0,30	0,60	0,93	0,40	0,18	0,07		
5.	Inne	0,60	0,50	0,93	0,40	0,30	0,12		
6.	Oświetlenie	2,55	0,70	0,98	0,20	1,78	0,36		
	Łącznie	54,55	0,51	0,93	0,38	27,69	10,60	29,65	
	Rezerwa 20%	10,91	0,51	0,93	0,38	5,54	2,12	5,93	
	Łącznie z rezerwą	65,46	0,51	0,93	0,38	33,23	12,72	35,58	51,42

TABLICA "RP"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Centrale pożarowe	2,00	0,70	0,93	0,40	1,40	0,55		
2.	Wył. Pożarowy	0,20	0,20	0,93	0,40	0,04	0,02		
3.	Inne	1,00	0,70	0,93	0,40	0,70	0,28		
	Łącznie	3,20	0,67	0,93	0,40	2,14	0,85	2,30	
	Rezerwa 30%	0,96	0,67	0,93	0,40	0,64	0,25	0,69	
	Łącznie z rezerwą	4,16	0,67	0,93	0,40	2,78	1,10	2,99	4,32

TABLICA "TW"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Wentylatory kanałowe	0,20	0,60	0,93	0,40	0,12	0,05		
2.	Turbowenty	0,30	0,60	0,93	0,40	0,18	0,07		
3.	Jedn. Klimatyzacji	11,80	0,55	0,93	0,40	6,49	2,57		
4.	Inne	0,20	0,60	0,93	0,40	0,12	0,05		
5.	Podgrzewacze wody	144,00	0,50	0,93	0,40	72,00	28,46		
6.	Kurtyna powietrza	0,30	0,60	0,93	0,40	0,18	0,07		
	Łącznie	156,80	0,50	0,93	0,40	79,09	31,26	85,04	
	Rezerwa 10%	15,68	0,50	0,93	0,40	7,91	3,13	8,50	
	Łącznie z rezerwą	172,48	0,50	0,93	0,40	87,00	34,38	93,55	135,18

TABLICA "TK"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtyczkowe	0,30	0,50	0,93	0,40	0,15	0,06		
2.	Odbiory kotłowni	2,00	0,60	0,93	0,40	1,20	0,47		
3.	Inne	0,10	0,60	0,93	0,40	0,06	0,02		
	Łącznie	2,40	0,59	0,93	0,40	1,41	0,56	1,52	
	Rezerwa 20%	0,48	0,59	0,93	0,40	0,28	0,11	0,30	
	Łącznie z rezerwą	2,88	0,59	0,93	0,40	1,69	0,67	1,82	2,63