




KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 04.08.2023r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Pogrzymie, gm. Maszewo, pow. goleniowski zaopatrującego 711 mieszkańców miejscowości: Pogrzymie, Jarosławki, Budzieszowice, Radzanek, k. Radzanek, Dobrosławiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 02.08.2023r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). z uwagi na obecność bakterii grupy coli i enterokoków kałowych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów zarządzający wodociągiem Pogrzymie został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.