



Warszawa, dnia 14 sierpnia 2024 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOŚ-I.4221.1.2023.ML.8

**Prezydent m.st. Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska**

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 *in fine* oraz art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej „Kpa”,

postanawiam

sprostować z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) z dnia 6 sierpnia 2024 r., znak: WOOŚ-I.4221.1.2023.ML.6, prostującym oczywiste omyłki pisarskie w postanowieniu Regionalnego Dyrektora z dnia 21 czerwca 2024 r., znak: WOOŚ-I.4221.1.2023.ML.4, uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na *budowie budynku biurowo-usługowego "ROMA TOWER" wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 58, 59/1, 59/2, 60, 157, obręb 5-05-01 oraz na części dz. ewid. nr 57/2, 48/1, 65, obręb 5-05-01, przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy*, w taki sposób, że:

w sentencji ww. postanowienia z 6 sierpnia 2024 r. zapis pkt I o treści:

„Zastosowanie na potrzeby funkcjonowania planowanej inwestycji:

- 112 wentylatorów o mocy akustycznej maksymalnie do 86 dB(A),
- 60 wentylatorów o mocy akustycznej maksymalnie do 88 dB(A),

zastępuję zapisem:

„Zastosowanie na potrzeby funkcjonowania planowanej inwestycji następujących urządzeń:

- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) na wysokości 2 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 2 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 95 dB(A) na wysokości 2 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 50 dB(A) na wysokości 3 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 95 dB(A) na wysokości 3 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 3,5 m,
- 6 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 4,5 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 8 m,
- 12 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) na wysokości 10,5 m,
- 4 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 10,5 m,

- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 60 dB(A) na wysokości 11 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 60 dB(A) na wysokości 14 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 60 dB(A) na wysokości 17 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 60 dB(A) na wysokości 20 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 110 dB(A) na wysokości 20 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 110 dB(A) na wysokości 21 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 44 dB(A) na wysokości 25 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 50 dB(A) na wysokości 25 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 57 dB(A) na wysokości 25 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 66 dB(A) na wysokości 25 m,
- 8 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) na wysokości 28 m,
- 12 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 60 dB(A) na wysokości 94 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) na wysokości 94 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 77 dB(A) na wysokości 94 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 96 dB(A) na wysokości 94 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 97 dB(A) na wysokości 94 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 54 dB(A) na wysokości 173 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 59 dB(A) na wysokości 173 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 62 dB(A) na wysokości 173 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) na wysokości 173 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 69 dB(A) na wysokości 173 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 72 dB(A) na wysokości 173 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 73 dB(A) na wysokości 173 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 173 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 81 dB(A) na wysokości 173 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 95 dB(A) na wysokości 173 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 95 dB(A) na wysokości 176 m,
- 10 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 44 dB(A) na wysokości 180 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 56 dB(A) na wysokości 180 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 69 dB(A) na wysokości 180 m,
- 4 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) na wysokości 180 m,
- 8 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 95 dB(A) na wysokości 180 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 97 dB(A) na wysokości 180 m,
- 15 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 90 dB(A) na wysokości 181 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 106 dB(A) na wysokości 181 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 85 dB(A) na wysokości 185 m.”

otrzymuje brzmienie:

„Zastosowanie na potrzeby funkcjonowania planowanej inwestycji:

- 112 wentylatorów o mocy akustycznej maksymalnie do 86 dB(A),
- 60 wentylatorów o mocy akustycznej maksymalnie do 88 dB(A),

zastępuję zapisem:

Zastosowanie na potrzeby funkcjonowania planowanej inwestycji następujących urządzeń:

- 4 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 0,5 m,
- 2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 5,5 m,
- 3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) każde na wysokości 5,5 m,
- 12 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 10,5 m,
- 4 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) każde na wysokości 10,5 m,
- 1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) na wysokości 11,5 m,

3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 92,5 m,
3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 96,6 m,
2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) każde na wysokości 96,6 m,
3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 100,3 m,
2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) każde na wysokości 100,3 m,
3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 164,5 m,
6 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 170,5 m,
1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) na wysokości 170,5 m,
6 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 80 dB(A) każde na wysokości 170,5 m,
1 urządzenia o mocy akustycznej maksymalnie do 93 dB(A) na wysokości 170,5 m,
4 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 94 dB(A) każde na wysokości 170,5 m,
3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 107 dB(A) każde na wysokości 170,5 m,
5 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 65 dB(A) każde na wysokości 175,5 m,
6 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 75 dB(A) każde na wysokości 175,5 m,
16 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 77 dB(A) każde na wysokości 175,5 m,
3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 90 dB(A) każde na wysokości 175,5 m,
9 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 97 dB(A) każde na wysokości 175,5 m,
3 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 100 dB(A) każde na wysokości 175,5 m,
2 urządzeń o mocy akustycznej maksymalnie do 105 dB(A) każde na wysokości 175,5 m.”

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor postanowieniem z dnia 21 czerwca 2024 r. znak: WOOS-I.4221.1.2023.ML.4, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na *budowie budynku biurowo-usługowego "ROMA TOWER" wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. nr 58, 59/1, 59/2, 60, 157, obręb 5-05-01 oraz na części dz. ewid. nr 57/2, 48/1, 65, obręb 5-05-01, przy ul. Nowogrodzkiej 51 w Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy*. Następnie Regionalny Dyrektor postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2024 r. znak: WOOS-I.4221.1.2023.ML.6, sprostował z urzędu oczywiste omyłki pisarskie w ww. postanowieniu z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 113 § 1 *in fine* w związku z art. 126 Kpa organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ postanowieniach. Według obowiązującej wykładni tego przepisu, sprostowanie takie jest możliwe m.in. wtedy, gdy w treści decyzji (postanowienia) pojawiły się błędy spowodowane wadliwą obsługą edytora tekstu komputera i w związku z tym sporządzono wydruk dokumentu z elementami obcymi w rozpatrywanej sprawie, mechanicznie włączonymi do któregoś z elementów postanowienia. Jednocześnie, omyłka pisarska to taki wyraz, który omyłkowo znalazł się w treści decyzji administracyjnej lub omyłkowo nie znalazł się w treści, a znaleźć się powinien, a także mylne użycie wyrazu (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. sygn. akt II SA/Kr 386/16). W przedmiotowym przypadku sytuacja taka miała miejsce. Z powodu dużej liczby spraw o podobnym charakterze, rozpatrywanych przez tutejszy organ, nastąpiło omyłkowe włączenie do zapisów sentencji przedmiotowego postanowienia błędnych informacji.

W postanowieniu Regionalnego Dyrektora z dnia 6 sierpnia 2024 r. omyłkowo zawarto błędną liczbę i moce wentylatorów, które to stały w sprzeczności z wartościami i informacjami wskazanymi w zgromadzonym materiale dowodowym, w postaci raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w związku z czym zaistniała konieczność sprostowania zapisów ww. postanowienia Regionalnego Dyrektora.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

W oparciu o art. 113 § 3 Kpa oraz art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie**

Jacek Lolo
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent m.st. Warszawy
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa.