

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1412.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BISKUPIE ZA ROK 2024

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Biskupie w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie, ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie, ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
- o analizy podejmowanych działań naprawczych,
- o prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Biskupie

w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w badanym zakresie

spełniała wymagania

określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Biskupie zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Biskupie, Sarnowa, Biskupie Sarnowskie, Kolonia Sarnowa, Różnowo, Florentynowo.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - W-488-491/2024 z dnia 16.05.2024 r., W-903-906/2024 z dnia 12.08.2024 r., W-959/2024 z dnia 28.08.2024 r., W-1311/2024 z dnia 29.11.2024 r., wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
 - N/5158/2024 z dnia 29.11.2024 r. wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - LBS/18/192/6501/2024 z dnia 31.01.2024 r., LBS/18/960/6501/2024 z dnia 23.04.2024 r., LBS/18/1648/6501/2024 z dnia 14.06.2024 r., LBS/18/2439/6501/2024 z dnia 25.09.2024 r., LBS/18/2721/6501/2024 z dnia 21.10.2024 r., wykonanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.
 - SB/22424/03/2024 z dnia 04.03.2024 r., SB/38726/04/2024 z dnia 08.04.2024 r., SB/87059/07/2024 z dnia 22.07.2024 r., SB/110432/09/2024 z dnia 13.09.2024 r., SB/155228/12/2024 z dnia 16.12.2024 r., wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

Sprawozdania z badań w większości przypadków przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponuje aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (Sprawozdanie z badań Nr: SB/144711/11/2022 z dnia 24.11.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; nie zachodziła potrzeba prowadzenia działań naprawczych.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ślesinie, ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ePUAP: /gmina-slesin/SkrytkaESP
 3. a/a.
- MK

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f317b17146c24773934581e4d82c563d	
Nazwa dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Biskupie.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Biskupie	
Skrót dokumentu	c296c7ce9c1f82072357cf81003a6da2f85130e42faef351b587f1dfc3ad575d	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.18
Data wydruku	2025-01-16	
Autor wydruku	Kołacki Mateusz	