



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHŚ.5211.2.2.12.2024  
L.dz.8266

Włocławek, 10.12.2024 r.  
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
Aleja Zwycięstwa 19  
87-860 Chodecz

**OCENA OKRESOWA**  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Chodecz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Chodecz w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	528/2024 11317/LB/2024	13.02.2024	SUW Chodecz – kran na rurociągu wody uzdatnionej
2.	308/2024	13.02.2024	Szkoła Podstawowa Chodecz ul. Waryńskiego 20 – kran w kuchni
3.	309/2024	13.02.2024	Budynek mieszkalny – Wola Adamowa 2 – kran w kuchni
4.	1226/2024	17.06.2024	SUW Gawin – kran na rurociągu wody uzdatnionej
5.	1227/2024	17.06.2024	Budynek mieszkalny – Psary16 – kran w kuchni
6.	1310/2024	25.06.2024	Budynek mieszkalny – Mielinek 2 – kran w kuchni
7.	LM/W-632-W/194/24 LF-632-W/194/24	17.09.2024	Budynek mieszkalny – Wola Adamowa 2 – kran w kuchni
8.	LM/W-632-W/195/24 LF-632-W/195/24	17.09.2024	SUW Chodecz – kran na rurociągu wody uzdatnionej

**STWIERDZA**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Chodecz, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz.

## UZASADNIENIE

W dniach 13.02.2024 r., 17.06.2024 r. i 25.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 17.09.2024 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, do badań laboratoryjnych pobrano 8 próbek wody z wodociągu Chodecz.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacjach uzdatniania wody w miejscowości Chodecz i Gawin, w budynkach mieszkalnych w miejscowości: Wola Adamowa 2, Psary 16 i Mielinek 2 oraz Szkole Podstawowej przy ul. Waryńskiego 20 w miejscowości Chodecz.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwę, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, smak, zapach, chlorki, fluorki, siarczany, bromiany, twardość ogólną, utlenialność, magnez, kadm, ołów, miedź, chrom, nikiel, rtęć, sód, bor, glin, arsen, antymon, selen, cyjanki, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, dibromochlorometan, bromodichlorometan, trichlorometan, tribromometan,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu,  $\Sigma$  THM, 1,2-dichloroetan, benzen, akryloamid, epichlorohydrynę, chlorek winylu, , pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Chodecz spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Chodecz, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz.

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. adresat – egz. nr 1 + pocztą elektroniczną na adres: biuro@zgkchodecz.pl
2. Burmistrz Chodcza  
ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz – ePUAP
3. NHŻ wm. – egz. nr 2
4. aa – egz. nr 3

MG