



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie**

Rzeszów, 19-09-2024 r.

ORZ.F-2.2431.24.2024.MK

INFORMACJA

DOTYCZY: Postępowania na „Dostawę i montaż wraz z uruchomieniem urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy ul. Legionów 20”.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące postępowania na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem urządzenia do kompensacji mocy biernej, GDDKiA Oddział w Rzeszowie przekazuje następujące informacje.

PYTANIE 2:

Czy zamawiający dopuszcza generator SVG bez złącza RJ oraz modułu Wi-Fi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza generatora SVG bez złącza RJ i modułu Wi-Fi. Wymagane parametry techniczne zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Mariusz Błyskał
Z-ca Dyrektora Oddziału

*Sprawę prowadzi:

Dariusz Kowalski, tel. 17 853 40 71 w. 216, email: dkowalski@gddkia.gov.pl