

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres kwiecień – czerwiec 2022r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach :

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 02763.2022 z dnia 19.05.2022r.,
 - nr HKL.9051-1-192/465/2022 z dnia 07.06.2022r.,
 - nr HKL 02762.2022 z dnia 9.06.2022r.,
 - nr HKL 03407.2022 z dnia 9.06.2022r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr 820/343/2022 z dnia 13.04.2022r.
 - nr 1287.1/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1287.1/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1285/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1285/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1286/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1286/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1287/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1287/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
 - nr 1457/606/2022/U z dnia 14.06.2022r.,
 - nr 1457/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
 - nr 1458/606/2022/U z dnia 14.06.2022r.,
 - nr 1458/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
 - nr 1459/606/2022/U z dnia 14.06.2022r.,
 - nr 1459/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
 - nr 1479/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1479/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1480/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1480/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1481/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1481/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1482/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
 - nr 1482/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Podkowa Leśna.

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 16.05.2022r. w Szkole Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej, zgodnie ze sprawozdanie nr HKL 02763.2022 sporządzonym w dniu 19.05.2022r., stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych – Escherichia coli oraz liczba bakterii grupy coli. W związku z powyższymi przekroczeniami w dniu 19.05.2022r. została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 20.05.2022r. ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w obiektach:

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1285/520/2022/U oraz nr 1285/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
- Stacja Uzdatniania Wody, ul. Warszawska 46, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1287.1/520/2022/U oraz nr 1287.1/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
- Przedszkole Niepubliczne Montessoriańscy Odkrywcy ul. Borsucza 17 – sprawozdania nr 1286/520/2022/U oraz nr 1286/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,
- Pensjonat Krzysin, ul. Sienkiewicza 7, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1287/520/2022/U oraz nr 1287/520/2022 z dnia 23.05.2022r.,

zgodnie z którymi nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. W związku z powyższym wydano w dniu 24.05.2022r. decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna pod względem zbadanych parametrów mikrobiologicznych. W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 6.06.2022r. w Szkole Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej, zgodnie ze sprawozdanie nr HKL 03407.2022 sporządzonym w dniu 9.06.2022r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 10.06.2022r. ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w obiektach:

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, Podkowa Leśna (kran w kuchni) – sprawozdania nr 1459/606/2022/U oraz nr 1459/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, Podkowa Leśna (kran w piwnicy) – sprawozdania nr 1458/606/2022/U oraz nr 1458/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
- Stacja Uzdatniania Wody, ul. Warszawska 46, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1457/606/2022/U oraz nr 1457/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,

zgodnie z którymi nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. W dniu 14.06.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej, zostały pobrane próbki wody do badań ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w obiektach:

- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy, ul. Jana Pawła II 20, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1479/617/2022/U oraz nr 1479/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
- Stacja Uzdatniania Wody, ul. Warszawska 46, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1482/617/2022/U oraz nr 1482/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,

- Przedszkole Niepubliczne Montessoriańscy Odkrywcy ul. Borsucza 17 – sprawozdania nr 1480/617/2022/U oraz nr 1480/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
- Pensjonat Krzysin, ul. Sienkiewicza 7, Podkowa Leśna – sprawozdania nr 1481/617/2022/U oraz nr 1481/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,

zgodnie z którymi nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych. W związku z powyższym wydano w dniu 12.07.2022r. decyzję o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Podkowa Leśna pod względem zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Podkowa Leśna w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

WYŚLANO 15. LIP. 2022 AS

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 02763.2022 z dnia 19.05.2022r.,
2. Sprawozdanie nr HKL.9051-1-192/465/2022 z dnia 07.06.2022r.,
3. Sprawozdanie nr HKL 02762.2022 z dnia 9.06.2022r.,
4. Sprawozdanie nr HKL 03407.2022 z dnia 9.06.2022r.,
5. Sprawozdanie nr 820/343/2022 z dnia 13.04.2022r.
6. Sprawozdanie nr 1287.1/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
7. Sprawozdanie nr 1287.1/520/2022/ z dnia 23.05.2022r.,
8. Sprawozdanie nr 1285/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
9. Sprawozdanie nr 1285/520/2022/ z dnia 23.05.2022r.,
10. Sprawozdanie nr 1286/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
11. Sprawozdanie nr 1286/520/2022/ z dnia 23.05.2022r.,
12. Sprawozdanie nr 1287/520/2022/U z dnia 23.05.2022r.,
13. Sprawozdanie nr 1287/520/2022/ z dnia 23.05.2022r.,
14. Sprawozdanie nr 1457/606/2022/U z dnia 14.06.2022r.,
15. Sprawozdanie nr 1457/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
16. Sprawozdanie nr 1458/606/2022/U z dnia 14.06.2022r.,
17. Sprawozdanie nr 1458/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
18. Sprawozdanie nr 1459/606/2022/U z dnia 14.06.2022r.,
19. Sprawozdanie nr 1459/606/2022 z dnia 14.06.2022r.,
20. Sprawozdanie nr 1479/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
21. Sprawozdanie nr 1479/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,
22. Sprawozdanie nr 1480/617/2022 z dnia 22.06.2022r.,
23. Sprawozdanie nr 1480/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,
24. Sprawozdanie nr 1481/617/2022/ z dnia 22.06.2022r.,
25. Sprawozdanie nr 1481/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.,
26. Sprawozdanie nr 1482/617/2022/ z dnia 22.06.2022r.,
27. Sprawozdanie nr 1482/617/2022/U z dnia 22.06.2022r.

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacyjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Wodno-Ściekowej GEA NOVA Sp. z o.o.
ul. Leśna 1, Józefów
05-860 Płochocin
3. a/a HKN

