



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie

sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl

HK.43260.12.16.2020.TN

Strzelce Opolskie, 10 lutego 2021r.

## OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy obszaru gminy Ujazd  
na dzień 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) oraz §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich** prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał oceny obszarowej jakości wody pochodzącej z wodociągów publicznych z terenu gminy Ujazd.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Ujeździe oraz w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich dokonywano poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i instalacji wodociągowych dostarczających wodę na terenie gminy Ujazd.

Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie i dezynfekcja wody (metody)	Kwestionowane parametry – długość przekroczeń w roku, podjęte działania naprawcze	Jakość wody na koniec 2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ujeździe, ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd	Ujazd (Ujazd, Niezdrowice)	202	2,2	filtr pośpieszny ze strumienicą i złożem żwirowym; okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	bakterie z grupy coli – w próbkach wody pobranych w dniu 20.05. i 1.06.2020 r. stwierdzono odpowiednio 4 i 32 jtk. Dokonano dezynfekcji sieci oraz wykonano powtórne badania. W próbkach wody z 3.06.2020 r. nie stwierdzono przekroczeń. Wydano decyzję finansową. W próbce wody pobranej w dniu 05.08.2020 r. stwierdzono 7 jtk bakterii	przydatna do spożycia

*niepodlega*

					z grupy coli. Dokonano dezynfekcji sieci oraz wykonano powtórne badania. W próbkach wody z 10.08.2020 r. nie stwierdzono przekroczeń. Wydano decyzję finansową.	
	Zimna Wódka (Zimna Wódka, Buczki, Kopanina, Ferdynand, Olszowa, Klucz, Księży Las, Stary Ujazd)	342	2,1	2 filtry otwarte ze złożem żwirowym okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	-	przydatna do spożycia
	Sieroniuwice (Sieroniuwice, Jaryszów, Balcarzowice, Nogowczyce, Grzeboszowice)	177	2,0	okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu	bakterie z grupy coli – W próbce wody pobranej w dniu 10.08.2020 r. stwierdzono 3 jtk bakterii z grupy coli. W próbkach wody z 19.08.2020 r. nie stwierdzono przekroczeń. Wydano decyzję finansową.	przydatna do spożycia

#### *Informacja o wpływie na zdrowie konsumentów przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów wody*

Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może oznaczać nieskuteczność uzdatniania wody lub zanieczyszczenie wody obcym materiałem, na przykład roślinnym lub glebą. Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) wymagania mikrobiologiczne dla parametru bakterii grupy coli wynoszą 0 jtk/100 ml, przy czym dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk/100ml.

#### *Prowadzone postępowania administracyjne w zakresie jakości wody*

W związku z przekroczeniami mikrobiologicznymi (obecność bakterii z grupy coli) w wodociągu publicznym Ujazd wydano dwie decyzje finansowe.

W związku z przekroczeniami mikrobiologicznymi (obecność bakterii z grupy coli) w wodociągu publicznym Sieroniuwice wydano decyzję finansową.

#### *Informacja o zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze*

Nie odnotowano zgłoszeń o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Strzelcach Opolskich  
Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Strzelcach Opolskich  
mgr *Patrycja Płaszaj*

Otrzymują:

1. Burmistrz Ujazdu  
ul. Sławęcicka 19  
47-143 Ujazd

② A/a.

WYŚLANO

2021-02-10

podpis.....

