



Grójec, dnia 15.02.2023

HKN.903.6.9.2023

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z wodociągu lokalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
21.03.2022	Nowe Miasto nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43 SPZOZ STACJA UZDATNIANIA WODY – woda uzdatniona	352/S z dnia 01.04.2022 r. OL-LBW.9051.2.279/z.2022 z dnia 14.04.2022 r. HKL.01554.2022 z dnia 04.04.2022 r. BP/SP1096/L/2022 z dnia 04.04.2022 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie
07.07.2022		604 z dnia 07.07.2022r.	PSSE w Radomiu
05.10.2022		941 z dnia 11.10.2022 r.	PSSE w Radomiu
19.10.2022		1739/S z dnia 27.10.2022 r.	PSSE w Radomiu
07.12.2022		2059/S z dnia 16.12.2022 r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu lokalnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
o produkcji wody do 100 m³/dobę.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek pobieranych w 2022 roku, wykazała incydentalne zanieczyszczenie mikrobiologiczne oraz przekroczenie manganu. Działania naprawcze (ustawienie parametrów pracy stacji, dezynfekcja i płukanie sieci) podjęte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, przyniosły poprawę jakości wody. Powtórne pobory próbek wody wykazały prawidłowość wskazanych parametrów. W ciągu roku odbiorcy nie zgłaszali skarg na jakość wody. Pozostałe parametry we wszystkich próbach wykazały zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą zarządzany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.


Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu lokalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2. Starostwo Powiatowe, ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec,

3. aa.

EP

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRÓJCU

mgr Jolanta Podzińska-Matysiak