

Załącznik nr 1 do programu kontroli w 2024 roku ośrodków wpisanych do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

**I. Spełnianie wymogów podstawowych, o których mowa w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 230, poz.1694, z późn. zm.)**

Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu	Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe	Opis uwag
Baza noclegowa i żywieniowa umożliwia realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry	<b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b>	We wniosku z dnia 21.02.2022 r. o wpis do rejestru OD „Uzdrowisko Rymanów” S.A. wykazała ogółem 375 miejsc noclegowych, w tym w pokojach: 1-osobowych (15), 2-osobowych (170), 3-osobowych (186), wieloosobowych (4). Liczba wykazanych pokoi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich to 13. W piśmie z dnia 25.04.2024 r. znak: RLO.081.3.2.2024, złożonym w związku z czynnościami kontrolnymi, Spółka oświadczyła, iż zgodnie z księgą rejestrową <u>Szpital i Sanatorium Uzdrowskie „ZIMOWIT”</u> posiada 349 miejsc. Obecnie do dyspozycji pacjentów jest 26 pokoi 1-osobowych, 113 pokoi 2-osobowych, 27 pokoi 3-osobowych oraz 4 pokoje 4-osobowe (w tym 12 pokoi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Ośrodek posiada zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu	<b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b>	

Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu	Czy obiekt spełnia warunki * <b>podkreślić właściwe</b>	Opis uwag
Ośrodek posiada zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI	
Obiekt dysponuje zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI	
W obiekcie jest gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy	<b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b>	W Szpitalu Uzdrawiskowym „ZIMOWIT” znajdują się gabinety zabiegowe wyposażone zgodnie z wymogami wskazanego na wstępie rozporządzenia oraz gabinety lekarskie zlokalizowane w sąsiedztwie gabinetów zabiegowych wyposażone w biurko, umywalkę z bieżącą wodą oraz leżankę lekarską. W trakcie kontroli nie stwierdzono wag lekarskich w wymienionych gabinetach. We wspomnianym wyżej piśmie z dnia 25.04.2024 r. „Uzdrowisko Rymanów” S.A. oświadczyła, że wszystkie gabinety lekarskie i zabiegowe w obiekcie „ZIMOWIT” są wyposażone w wagi lekarskie, które w trakcie kontroli problemowej w dniu 16.04.2024 r. były oddane do sprawdzenia ich prawidłowego działania z uwagi na upływ ważności świadectw legalizacji.
Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI	
Ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w ust. 1 pkt 4, na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem	<b><u>NIE DOTYCZY</u></b> / DOTYCZY	

Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu	Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe	Opis uwag
Położenie obiektu	<u>CENTRUM MIEJSCOWOŚCI</u> / POZA CENTRUM	
Dojazd do obiektu jest oznakowany	<u>TAK</u> / NIE / UWAGI	
Rodzaj drogi dojazdowej	<u>ASFALT</u> LUB BRUKOWANA/ SZUTER LUB UTWARDZONA/ NIEUTWARDZONA	
Parking dla samochodów osobowych	<u>JEST</u> / BRAK	

## II. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych (§ 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych)

Cechy architektoniczne budynku	Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe	Opis uwag
<i>A) Warunki niezbędne dla wszystkich grup osób niepełnosprawnych</i>		
Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu	<u>TAK</u> / NIE / UWAGI	
Skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi	<u>TAK</u> / NIE / UWAGI	
Stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową (UWAGA! nie dotyczy osób z dysfunkcją narządu słuchu)	<u>TAK</u> / NIE / UWAGI	

Cechy architektoniczne budynku	Czy obiekt spełnia warunki * <b>podkreślić</b> właściwe	Opis uwag
Schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób <i>(UWAGA! nie dotyczy osób na wózkach)</i>	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI	
Schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią <i>(UWAGA! nie dotyczy osób na wózkach)</i>	TAK / NIE / <b><u>UWAGI</u></b>	Nie dotyczy
Przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie <i>(UWAGA! nie dotyczy osób na wózkach)</i>	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI	
Nawierzchnia w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów niepowodujących poślizgu	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI	
Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych zabezpieczającym przed wypadnięciem osób	TAK / <b><u>NIE</u></b> / <b><u>UWAGI</u></b>	Balustrady przy pochylniach znajdujących się przed wejściem głównym do Szpitala oraz przed wejściem do Zakładu Przyrodoleczniczego nie mają wypełnienia płaszczyzn pionowych zabezpieczającego przed wypadnięciem osób.

<b>B) Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wstaw X w odpowiednią kratkę)</b>	DOTYCZY	x	NIE DOTYCZY	
Utwardzone dojścia do budynku i ciągi pieszce	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią	TAK / NIE / <b><u>UWAGI</u></b>		<b>Nie dotyczy</b>	
Osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m	TAK / <b><u>NIE</u></b> / <b><u>UWAGI</u></b>		W łączniku między blokami A1 oraz A2 w budynku Szpitala znajduje się właz technologiczny, którego pokrywa zabezpieczająca nie jest stabilna, a otwory w osłonach przekraczają średnicę 0,02 m.	
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierających pomieszczenia, o których mowa w tiret jedenastym, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych (Stanowiska postojowe powinny mieć szerokość co najmniej 3,6 m i długość 5 m, a w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni - długość co najmniej 6 m i szerokość co najmniej 3,6 m).	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			

C) <i>Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (wstaw X w odpowiednią kratkę)</i>	DOTYCZY	x	NIE DOTYCZY	
Drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m	TAK / <b><u>NIE</u></b> / <b><u>UWAGI</u></b>		W łączniku między blokami A1 oraz A2 w budynku Szpitala znajduje się właz technologiczny, którego pokrywa zabezpieczająca nie jest stabilna, a otwory w osłonach przekraczają średnicę 0,02 m.	
Miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m	<b><u>TAK</u></b> / NIE / UWAGI			
Furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m	TAK / NIE / <b><u>UWAGI</u></b>		Nie dotyczy	

<p>Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów</p> <p>(Szerokość 1,2 m, krawężnik 7 cm, obustronne bariery w odległości 1 – 1,1 m; przy długości powyżej 9 m spocznik 1,4 m; nachylenie w %:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wewnątrz i pod dachem: do 15 cm – 15%, 16-50 cm – 10%, powyżej 51 cm – 8%</li> <li>• na zewnątrz bez osłony – odpowiednio 15%, 8%, 6%.)</li> </ul>	<p><b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b></p>	<p>Pochylnie znajdujące się przed wejściem głównym do Szpitala oraz przed wejściem do Zakładu Przyrodoleczniczego spełniają warunki określone w odrębnych przepisach. Uwagi kontrolujących dotyczą wyłącznie braku w balustradach od strony przestrzeni otwartej wypełnienia płaszczyzn pionowych zabezpieczającego przed wypadnięciem osób.</p>
<p>Pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku</p>	<p><b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b></p>	
<p>Podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierających pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i innych pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, oraz pomieszczenia obsługi biurowej i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach</p>	<p><b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b></p>	
<p>Pomieszczenia higieniczno-sanitarne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem</p>	<p><b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b></p>	
<p>Co najmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi</p>	<p><b><u>TAK</u></b> / NIE / <b><u>UWAGI</u></b></p>	

Wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim	<u>TAK</u> / NIE / UWAGI	
--	-----------------------------	--

D) <i>Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu (wstaw X w odpowiednią kratkę)</i>	DOTYCZY		NIE DOTYCZY	<b>X</b>
E) <i>Dodatkowe warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku (wstaw X w odpowiednią kratkę)</i>	DOTYCZY		NIE DOTYCZY	<b>X</b>

### III. Inne istotne informacje

Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu	Czy obiekt spełnia warunki * podkreślić właściwe	Opis uwag
Sprzęt i wyposażenie nie noszą śladów zużycia	TAK / <u>NIE</u> / <u>UWAGI</u>	Budynek i wyposażenie Szpitala Uzdrawiskowego „ZIMOWIT” jest w bardzo dobrym stanie, jednak siedziska pod natryskiem w niektórych z poddanych kontroli pokoi wykazywały ślady rdzy. Z kolei na balkonie w jednym z pokoi przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stwierdzono ubytki w płytkach pokrywających powierzchnię balkonu (brak kilku płytek).



Warunki ogólne wymienione w rozporządzeniu	Czy obiekt spełnia warunki * <b>podkreślić właściwe</b>	Opis uwag
Nie występują widoczne zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, związane ze stanem infrastruktury	<b>TAK / <u>NIE</u> / <u>UWAGI</u></b>	Na balkonie w jednym z pokoi przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stwierdzono ubytki w płytkach pokrywających powierzchnię balkonu (brak kilku płytek). Balustrady przy pochylniach przed głównym wejściem do Szpitala oraz przed wejściem do Zakładu Przyrodoleczniczego pozbawione wypełnienia płaszczyzn pionowych.
W obiekcie utrzymywany jest ład i porządek	<b><u>TAK</u> / NIE / UWAGI</b>	Kontrolującym przedłożono protokoły kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie: 1) z dnia XXX r. nr XXX – kontrola <u>Szpitala i Sanatorium Uzdrowskiego „ZIMOWIT”</u> (nie stwierdzono nieprawidłowości), 2) z dnia XXX r. nr XXX – kontrola Uzdrowskiego Zakładu Przyrodoleczniczego w Rymanowie-Zdroju przy ul. Leśnej 4 (nie stwierdzono nieprawidłowości).