



PROKURATURA OKRĘGOWA
WYDZIAŁ
BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY
ul. Hetmańska 45d
35-078 RZESZÓW, Skr. Pocz. 303
Tel. 17 50 61 200 Fax. 17 50 61 203

Rzeszów, dnia 30 marca 2023 r.

3036-7.262.47.2023

***Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu***

dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 złotych oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj.: Dz. 2020 poz. 1740) na **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie awaryjnego zasilania energetycznego budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 d w Rzeszowie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.**

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do naszej dzisiejszej wizji lokalnej mamy prośbę - jeśli to możliwe – o przesłanie projektu kostki wokół budynku prokuratury wraz z projektem zagospodarowania na którym będziemy mieli informacje o drogach przeciwpożarowych. Materiały te będą pomocne w celu określenia ewentualnej projektowanej lokalizacji agregatu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający udostępnia dokumentację w załączniku nr 1-3.

Pytanie 2:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nr 3036-7.262.47.2023 na : Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie awaryjnego zasilania energetycznego budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45 d w Rzeszowie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji” chciałbym uprzejmie zapytać czy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania zlecenia , gdyż wymagany czas realizacji 30 dni od daty podpisania umowy, moim zdaniem jest niewykonalny gdyż zgodnie z zawartością ogłoszenia należy :

1. Wykonanie inwentaryzacji i następnie bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną w uzgodnieniu z Zamawiającym - min. 7 dni
2. Opracować koncepcję obejmującą :
 - a) lokalizację agregatu prądotwórczego
 - b) dobór parametrów agregatu, po wcześniejszym uzgodnieniu z inwestorem, które odbiory rezerwujemy

c) wykonać koncepcję przebudowy rozdzielni głównej umożliwiającą wpięcie zasilania rezerwowego (t.j. lokalizacja bloku SZR, wymagania z PGE Dystrybucja, spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych itp.)

d) wykonanie koncepcji budowy zasilania awaryjnego i uzgodnienie jej z zamawiającym

e) ewentualne wystąpienie do PGE Dystrybucja RE Rzeszów o wydanie warunków na dostosowanie istniejących urządzeń, będących własnością PGE Dystrybucja, do planowanych zmian w zasilanie.

Minimalny czas realizacji koncepcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 30 dni

3. Równocześnie po uzgodnieniu lokalizacji agregatu prądotwórczego wykonanie mapy do celów projektowych - min. 30 dni.

4. Wykonanie opracowań projektowych : projektu budowlanego, projektu technicznego oraz projektu wykonawczego - min 30 dni

5. Uzyskanie wymaganych uzgodnień t.j. w zakresie przepisów p.pożarowych, narada koordynacyjna w ośrodku ZUDP w Rzeszowie, ewentualnie w PGE Dystrybucja RE Rzeszów itd. - min. 20 dni

6. Wykonanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji - 10 dni

Podany powyżej harmonogram wymaganych prac jest tylko pewnym przybliżeniem, gdyż nie obejmuje czasu na ewentualne uzyskanie warunków z PGE Dystrybucja oraz czasu potrzebnego na dodatkowe uzgodnienia np. p.poż. lub inne.

Reasumując, z powyższego zestawienia wynika w sposób oczywisty, że wymagany termin w zapytaniu ofertowym wynoszący 30 dni niewykonalny.

Bardzo proszę o odniesienie się do mojego zapytania oraz zamieszczonych wyżej uwag.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że zmienia termin wykonania zamówienia na 90 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na dzień **tj. 03.04.2023r.**

Prokurator Okręgowy

Ewa Lotczyk