



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezłomnych 66**

PSK.9020.13.6.2024

Stalowa Wola, 25.06.2024 r.

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań próbki wody pobranej w dniu 10.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem w punkcie zgodności – Stacja Paliw RiA Rzeczyca Okrągłą 116, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A:

- Sprawozdanie z badań Nr SB/69096/06/2024 z dnia 17.06.2024 r.,
- Sprawozdanie z badań Nr SB/69097/06/2024 z dnia 17.06.2024 r.,

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem.**

U Z A S A D N I E N I E

Z przedłożonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem, sprawozdań z badań próbki wody pobranej w dniu 10.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu dla Gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie w Radomyślu nad Sanem w punkcie zgodności – Stacja Paliw RiA Rzeczyca Okrągłą 116, przeprowadzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium SGS Polska w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A wynika, iż jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Decyzję o jakości wody z wodociągu dla gminy Radomyśl nad Sanem, ujęcie wody w Radomyślu nad Sanem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757).

Biorąc powyższe pod uwagę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, orzekł jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może pisemnie zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli

lek. med. Stanisław Pieprzny

Otrzymują:

1 x Gmina Radomyśl nad Sanem
37-455 Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7.

1 x a/a.

Do wiadomości:

1x Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem
37-455 Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7.

AŻ

Starszy Specjalista
ds. Obsługi Prawnej

mgr Kamil Szałec
Radca Prawny

Kierownik
Sekcji Higieny Komunalnej

mgr inż. Agnieszka Piotrowska

Handwritten signature in blue ink.