



Radom, dnia 08.08.2024r.

HKN.9011.2.356.2024

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**  
**wydana dla wodociągu publicznego Wierzbica-Zalesice gm. Wierzbica**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 835 oraz 1422/S z dnia 08.08.2024r. z badań próbek wody pobranej w dniu 05.08.2024r. ze Stacji Uzdatniania Wody Wierzbica ul. Kościuszki 88 i Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu  
stwierdził

warunkową przydatność wody do spożycia  
ze względu na obecność pojedynczych kolonii bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej  
z w/w wodociągu publicznego.

Bakterie gr. coli należą do organizmów wskaźnikowych zanieczyszczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potencjalnym źródłem powyższych mikroorganizmów w punkcie zgodności może być: nieprawidłowy przebieg procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, naruszenie integralności systemu dystrybucyjnego. Obecność bakterii grupy coli w wodzie opuszczającej stację uzdatniania wody oznacza, że procesy uzdatniania wody przebiegały nieprawidłowo i należy podjąć działania mające na celu zbadanie przyczyny skażenia oraz wdrożenie działań naprawczych prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody. Pojawienie się tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o namnażaniu się populacji i możliwym wytwarzaniu biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem roślinnym lub glebą.

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Kościuszki 73  
26-680 Wierzbica
2. Wójt Gminy Wierzbica  
ul. Kościuszki 73  
26-680 Wierzbica
3. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Radomiu

  
Witold Barwicki