



Otwock 29.12.2021 r.

HKN.4300.4.2021

S.w.12070.2021

**Otwockie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock**

Ocena jakości wody
w wodociągu publicznym w Otwocku w 2021 r.

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 ust 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniach: 25.01.2021 r., 01.02.2021 r., 02.02.2021 r., 01.03.2021 r., 02.03.2021 r., 22.03.2021 r., 06.04.2021 r., 26.04.2021 r., 11.05.2021 r., 24.05.2021 r., 08.06.2021 r., 15.06.2021 r., 05.07.2021 r., 12.07.2021 r., 13.07.2021 r., 20.07.2021 r., 30.08.2021 r., 13.09.2021 r., 05.10.2021 r., 11.10.2021 r., 14.10.2021 r., 18.10.2021 r., 21.10.2021 r., 25.10.2021 r., 15.11.2021 r., 13.12.2021 r., z następujących punktów poboru:

- Stacja Uzdatniania Wody, Otwock, ul. Karczewska 48,
- Stacja Uzdatniania Wody, Otwock, ul. Grunwaldzka,
- Otwock, ul. Żeromskiego 235 (szkoła podstawowa),
- Otwock, ul. Wypoczynkowa/Nadrzeczna (zdrój),
- Otwock, ul. Lecha 2, (blok),
- Otwock, ul. Kołłątaja 1 (bank),
- Otwock, ul. Narutowicza 275 (szkoła podstawowa),
- Otwock, ul. Narutowicza 47 (restauracja „Soplicówka”),
- Otwock, ul. Jodłowa 14 (przedszkole),
- Otwock, ul. Mieszka I 13/15 (budynek Państwowej Straży Pożarnej),
- Otwock, ul. Mostowa 2 (szkoła podstawowa),
- Karczew, ul. Miziołka 52 (przedszkole),
- Karczew, ul. Bednarska 2, (przedszkole),
- Karczew, ul. Kopernika 13 (przedszkole),
- Karczew, ul. Bielińskiego 7 (szkoła podstawowa)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody, nr sprawozdań:

82/2021 i 83/2021 r. z dnia 29.01.2021 r., 73/2021 r., 74/2021 i 75/2021 r. z dnia 29.01.2021 r., SB/05921/01/2021 z dnia 29.01.2021 r., 117/2021 i 118/2021 z dnia 09.02.2021 r., 114/2021

i 115/2021 z dnia 09.02.2021 r., HKL 00379/2021 z dnia 08.02.2021 r., HKL 00381/2021 z dnia 09.02.2021 r., 220/2021 i 221/2021 z dnia 05.03.2021 r., HKL 00764/2021 z dnia 04.03.2021 r., HKL 00753/2021 z dnia 30.03.2021 r., 324/2021 i 325/2021 z dnia 26.03.2021 r., 393/2021 i 394/2021 z dnia 09.04.2021 r., 505/2021 i 506/2021 z dnia 29.04.2021 r., HKL 01712/2021, HKL 01707.2021 i HKL 01706/2021 z dnia 13.05.2021 r., HKL 01713/2021, HKL 01708/2021 i HKL 01709/2021 z dnia 17.05.2021 r., 609/2021, 610/2021 i 611/2021 z dnia 14.05.2021 r., 671/2021 i 672/2021 z dnia 28.05.2021 r., 744/2021 i 745/2021 z dnia 14.06.2021 r., 794/2021 i 795/2021 z dnia 18.06.2021 r., 801/2021 i 802/2021 z dnia 18.06.2021 r., 887/2021, 889/2021, 890/2021 i 892/2021 z dnia 12.07.2021 r., 918/2021 i 920/2021 z dnia 16.07.2021 r. HKL 03224/2021, 03225/2021 i 03228/2021 z dnia 19.07.2021 r., HKL 03227/2021, HKL 03226/2021 i HKL 03229/2021 z dnia 16.07.2021 r., 955/2021 z dnia 23.07.2021 r., 1162/2021, 1164/2021, SB/92598/09/2021, 1153/2021, 1155/2021, SB/92595/09/2021, z dnia 03.09.2021 r., 1243/2021, 1245/2021, SB/98481/09/2021, 1247/2021, 1249/2021, SB/98460/2921 1239/2021, 1241/2021, SB/98462/2021, SB/98073/09/2021 z dnia 17.09.2021 r., HKL 05288/2021, HKL 05286/2021, HKL 05284/2021 z dnia 08.10.2021 r., HKL 05302/2021, HKL 05285/2021 r, HKL 05283/2021 r. z dnia 15.10.2021 r., HKL 05287/2021 z dnia 03.11.2021 r., 1447/2021, 1448/2021, 1449/2021 z dnia 14.10.2021 r., 1451/2021, 1457/2021, z dnia 18.10.2021 r., SB/113059/10/2021, SB/113061/10/2021, SB/113102/2021 z dnia 19.10.2021 r., 1424/2021, 1425/2021, 1428/2021, 1432/2021 z dnia 22.10.2021 r., HKL 05831/2021, HKL 05832/2021, HKL 05830/2021 z dnia 25.10.2021 r., 1490/2021 z dnia 29.10.2021 r., 1555/2021, 1558/2021, SB/128005/11/2021 z dnia 19.11.2021 r., 1560/2021, 1563/2021, SB/128006/2021 z dnia 19.11.2021 r., 1770/2021, 1771/2021, 1772/2021, 1773/2021, 1767/2021, 1776/2021, 1777/2021, 1778/2021 z dnia 17.12.2021 r., SB/141804/12/2021, SB/141807/12/2021 z dnia 20.12.2021 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.,
w wodociągu publicznym w Otwocku, o produkcji wody od 1000 do 10000 m³/dobę,
zarządzanym przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.,
05-400 Otwock, ul. Karczewska 48

Uzasadnienie

Wyniki badania wody pobranej do badania w dniach: 25.01.2021 r., 01.02.2021 r., 02.02.2021 r., 01.03.2021 r., 02.03.2021 r., 22.03.2021 r., 06.04.2021 r., 26.04.2021 r., 11.05.2021 r., 24.05.2021 r., 08.06.2021 r., 15.06.2021 r., 05.07.2021 r., 12.07.2021 r., 20.07.2021 r., 30.08.2021 r., 13.09.2021 r., 11.10.2021 r., 14.10.2021 r., 18.10.2021 r., 21.10.2021 r., 25.10.2021 r., 15.11.2021 r., 13.12.2021 r., z wodociągu publicznego w Otwocku, wykazały zgodnie ze sprawozdaniami z badania wody Nr: 82/2021 i 83/2021 r. z dnia 29.01.2021 r., 73/2021 r., 74/2021 i 75/2021 r. z dnia 29.01.2021 r., SB/05921/01/2021 z dnia 29.01.2021 r., 117/2021 i 118/2021 z dnia 09.02.2021 r., 114/2021 i 115/2021 z dnia 09.02.2021 r., HKL 00379/2021 z dnia 08.02.2021 r., HKL 00381/2021 z dnia 09.02.2021 r., 220/2021 i 221/2021 z dnia 05.03.2021 r., HKL 00764/2021 z dnia 04.03.2021 r., HKL 00753/2021 z dnia 30.03.2021 r., 324/2021 i 325/2021 z dnia 26.03.2021 r., 393/2021 i 394/2021 z dnia 09.04.2021 r., 505/2021 i 506/2021 z dnia 29.04.2021 r., HKL 01712/2021, HKL 01707.2021 i HKL 01706/2021 z dnia 13.05.2021 r., HKL 01713/2021, HKL 01708/2021 i HKL 01709/2021 z dnia 17.05.2021 r., 609/2021, 610/2021 i 611/2021 z dnia 14.05.2021 r., 671/2021 i 672/2021 z dnia 28.05.2021 r., 744/2021 i 745/2021 z dnia 14.06.2021 r., 794/2021 i 795/2021 z dnia 18.06.2021 r., 801/2021 i 802/2021 z dnia 18.06.2021 r., 887/2021, 889/2021, 890/2021 i 892/2021 z dnia 12.07.2021 r., 918/2021 i 920/2021 z dnia 16.07.2021 r.

HKL 03224/2021, 03225/2021 i 03228/2021 z dnia 19.07.2021 r., HKL 03227/2021, HKL 03226/2021 z dnia 16.07.2021 r., 955/2021 z dnia 23.07.2021 r., 1162/2021, 1164/2021, SB/92598/09/2021, 1153/2021, 1155/2021, SB/92595/09/2021, z dnia 03.09.2021 r., 1243/2021, 1245/2021, SB/98481/09/2021, 1247/2021, 1249/2021, SB/98460/09/2021, 1239/2021, 1241/2021, SB/98462/2021, SB/98073/09/2021 z dnia 17.09.2021 r., HKL 05302/2021, HKL 05285/2021 r, HKL 05283/2021 r. z dnia 15.10.2021 r., HKL 05287/2021 z dnia 03.11.2021 r., 1447/2021, 1448/2021, 1449/2021 z dnia 14.10.2021 r., 1451/2021, 1457/2021, z dnia 18.10.2021 r., SB/113059/10/2021, SB/113061/10/2021, SB/113102/2021 z dnia 19.10.2021 r., 1424/2021, 1425/2021, 1428/2021, 1432/2021 z dnia 22.10.2021 r., HKL 05831/2021, HKL 05832/2021 z dnia 25.10.2021 r., 1490/2021 z dnia 29.10.2021 r., 1555/2021, 1558/2021, SB/128005/11/2021 z dnia 19.11.2021 r., 1560/2021, 1563/2021, SB/128006/2021 z dnia 19.11.2021 r., 1770/2021, 1771/2021, 1772/2021, 1773/2021, 1767/2021, 1776/2021, 1777/2021, 1778/2021 z dnia 17.12.2021 r., SB/141804/12/2021, SB/141807/12/2021 z dnia 20.12.2021 r., że woda w zakresie zbadanych parametrów, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na trzy próbki wody, pobrane do badania w dniu 13.07.2021 r., w jednej próbce (nr sprawozdania z badań HKL 03229/2021 z dnia 16.07.2021 r.), w punkcie poboru: Otwock, ul. Lecha 2 (kran w piwnicy za wodomierzem głównym) wykryto 3 NPL bakterie grupy coli, pozostałe zbadane wskaźniki mikrobiologiczne i fizyczne były prawidłowe. W pozostałych 2 próbkach wody pobranych do badania zbadane wskaźniki mikrobiologiczne i fizyczne były prawidłowe. Administrator wodociągu, po uzyskaniu informacji o przekroczeniu, podjął działania naprawcze (płukanie sieci). Przeprowadził badanie wody w dniu 20.07.2021 r. (nr sprawozdania 955/2021 z dnia 23.07.2021 r.) w zakresie wskaźników mikrobiologicznych (w tym, w zakresie kwestionowanego parametru). W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono przekroczeń.

W trzech próbkach wody pobranych do badania w dniu 05.10.2021 r., w ustalonych z administratorem wodociągu, punktach poboru wykryto:

- 2 NPL bakterie grupy coli, w punkcie poboru: Otwock, ul. Żeromskiego 235 (szkoła podstawowa), sprawozdanie z badań nr HKL 05284/2021 z dnia 08.10.2021 r.,
- 2 NPL bakterie grupy coli, w punkcie poboru: Karczew, ul. Kopernika 13 (przedszkole), sprawozdanie z badań nr HKL 05286/2021 z dnia 08.10.2021 r.,
- 1 NPL bakterii grupy coli, w punkcie poboru: Karczew, ul. Bielińskiego 7 (szkoła podstawowa), sprawozdanie z badań nr HKL 05288/2021 z dnia 08.10.2021 r.

Pozostałe zbadane wskaźniki mikrobiologiczne i fizyczne były prawidłowe.

Administrator wodociągu, po uzyskaniu informacji o przekroczeniach, podjął działania naprawcze (płukanie instalacji wewnętrznej i sieci wodociągowej). Ponadto w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził badanie wody w dniu 11.10.2021 r. (nr sprawozdań: 1447/2021, 1448/2021, 1449/2021 z dnia 14.10.2021 r.), w zakresie wskaźników mikrobiologicznych (w tym, w zakresie kwestionowanego parametru). W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono przekroczeń.

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych w ww. punktach poboru, woda do badania została pobrana z nadzoru przez przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku w dniu 21.10.2021 r. Na trzy próbki wody, pobrane do badania w zakresie wskaźników mikrobiologicznych, w jednej próbce (nr sprawozdania z badań HKL 05830/2021 z dnia 25.10.2021 r.), w punkcie poboru: Karczew, ul. Kopernika 13 (przedszkole) wykryto 1 NPL bakterii grupy coli. Pozostałe wskaźniki mikrobiologiczne były zgodne z przepisami. Administrator wodociągu, po uzyskaniu informacji o przekroczeniu, ponownie podjął działania naprawcze (płukanie instalacji wewnętrznej i sieci wodociągowej). Przeprowadził badanie wody w dniu 25.10.2021 r. (nr sprawozdania 1490/2021 z dnia

29.10.2021 r.), w zakresie wskaźników mikrobiologicznych (w tym, w zakresie kwestionowanego parametru). W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku nie wdrażał postępowania administracyjnego z uwagi na to, że zgodnie z załącznikiem nr 1 C, tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), dopuszcza się pojedyncze bakterie bakterii grupy coli < 10 NPL. Jakość wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych była zgodna z wymogami ww. rozporządzenia, wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdził jak powyżej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Otwocku
dr n. med. Agata Wolska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
3. Burmistrz Miasta i Gminy Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
4. aa