



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CHEŁMIE

22-100 CHEŁM, ul. Szpitalna 48
Tel. centr.: (082) 565 34 21, 565 34 22, FAX (082) 565 30 13
Tel. dyr: (082) 565 42 21 e-mail: psse.chelm@pis.gov.pl

Chełm, dnia 26 lipca 2021 r.

NS-HK.903.1.91.2021

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 25 lipca 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie została wydana decyzja znak: NS-HK.903.10.7.2021 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Krynica, gm. Krasnystaw, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Hruszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu nr 17751819 z dnia 24 lipca 2021 r. (SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A) w próbce wody pobranej w dniu 22.07.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw, z następującego punktu pobrania: Hydroformia Krynica, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii gr. coli: **23 jtk/100 ml** wody [wartość dopuszczalna – **0 jtk/100 ml**].

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zezwala na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody wyłącznie do celów sanitarnych.

Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Zarządca Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Krynicy podjął już działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Podjęte zostały również działania mające na celu zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Ewelina Kuryk

Otrzymuje:

1. Miasto Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec
2. a/a