



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse\_lublin

HK.9022.13.14.2023.EK

Lublin, dnia 21.09.2023 r.

**Komunikat  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie**

**w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego  
zaopatrzenia Krzczonów Trzeci, gm. Krzczonów.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badanie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzczonów Trzeci gm. Krzczonów z dnia 21.09.2023 r. **zaopatrującego miejscowości na terenie gm. Krzczonów: Krzczonów Pierwszy, Krzczonów Drugi, Krzczonów Trzeci** wykazało przekroczenie parametru mikrobiologicznego.

**Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzczonów Trzeci jest warunkowo przydatna  
do spożycia i poddawana jest dezynfekcji.**

Uwaga: Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt, zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzczonów Trzeci, gm. Krzczonów będą przekazywane na bieżąco.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek