

Znak sprawy: BA.ot.23.15.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

1. **Przedmiot zamówienia:** Demontaż uszkodzonej oraz zakup, dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej spełniającej wymagania wyszczególnione w załączniku do zapytania. Dostosowanie istniejących wejść i wyjść (nawiew - wyciąg, czerpnia – wyrzutnia) około 30 m<sup>2</sup>. Montaż centrali na miejscu w pomieszczeniu technicznym z utrudnionym dostępem – wejście (wniesienie) po wąskich schodach (szerokość 90 cm , drzwi 80cm) na piętrze pierwszym;  
**Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej.**  
**Brak przeprowadzenia wizji lokalnej, będzie skutkowało nierozpatrzeniem oferty.**
2. **Termin realizacji zamówienia:** 7 tyg. dni od dnia podpisania umowy.
3. **Kryteria oceny ofert** 100% cena.
4. **Wymagania co do oferty cenowej:** Przedstawiona oferta powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zapytania ofertowego.<sup>1</sup>
5. **Osoba uprawniona do kontaktu:** Pani Magdalena Gontarska tel. 22 623 11-30, adres e-mail: [magdalena.gontarska@minrol.gov.pl](mailto:magdalena.gontarska@minrol.gov.pl)
6. **Termin złożenia oferty:** 12 kwietnia 2021 r.
7. **Sposób złożenia oferty:**  
elektronicznie na adres poczty [magdalena.gontarska@minrol.gov.pl](mailto:magdalena.gontarska@minrol.gov.pl)  
Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób to dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem zapytanie ofertowe nr BA.ot.23.15.2021, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

.....  
*podpis dyrektora departamentu/biura  
wnioskującego o udzielenie zamówienia*

---

<sup>1</sup> Powyższej treści nie zamieszcza się, gdy przedmiotem zapytania są dostawy, a w przypadku gdy przedmiotem zapytania są usługi lub roboty budowlane – jeżeli zapytanie jest wysyłane do podmiotów innych niż przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi (np. Sp. z o.o. lub S.A.).

### Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) jestem

2) nie jestem

przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi\* w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).\*\*

.....  
podpis Wykonawcy

\* Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi, w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), jest:

1) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

2) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

\*\* Należy skreślić odpowiednio pkt 1 albo 2.

**Dane techniczne centrali wentylacyjnej:**

- 1) Wydajność nawiewu: 2000 m<sup>3</sup>/h;
- 2) wydajność wywiewu 2000 m<sup>3</sup>/h;
- 3) siłownik przepustnicy;
- 4) Ciśnienie dyspozycyjne: 300 Pa;
- 5) Klasa efektywności energetycznej: A+
- 6) Rekup. Przeciwprądowy (Hex): max. szczelność 0,25%;
- 7) Chłodnica z bezpośrednim odparowaniem:
  - a) Czynnik: R410A;
  - b) Przepływ objętościowy: 2087,54m<sup>3</sup>/h;
- 8) Ciśnienie dyspozycyjne 300 Pa;
- 9) Wewnętrzna nagrzewnica elektryczna:
  - a) Moc nominalna: 36,00 kW;
  - b) Maksymalna moc grzewcza: 36,00 kW;
- 10) kompletna automatyka wraz z rozruchem:
  - a) BMS (Centrale wentylacyjne mają być wyposażone w sterowniki z protokołem komunikacyjnym LON, BacNet (IP, RTU), ewentualnie ModBus (IP, RTU). Należy bezwzględnie stosować takie rozwiązania, które umożliwiają monitorowanie i sterowanie pracą central. Nie dopuszcza się rozwiązań tylko z monitorowaniem. Nie dopuszcza się też rozwiązań nieumożliwiających odczytu wszystkich parametrów pracy. Nie dopuszcza się stosowania bramek komunikacyjnych, które wnoszą takie ograniczenia. Dokładne ustalenia na etapie realizacji;
  - b) HMI Advanced (konfiguracyjny);
  - c) HMI Basic (użytkownika);
  - d) Rozdzielnia automatyki;
- 11) Urządzenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 m.in.:
  - a) Sprawność cieplna odzysku ciepła: 75%;
  - b) Znamionowe ciśnienie zewnętrzne: 300 Pa;
  - c) Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie energii): Bag/G4/-/Bag/G4/-;
  - d) Poziom mowy akustycznej przez obudowę LWA: 70 dB.
- 12) Posadowienie na podkładach gumowych zapobiegających przenoszeniu drgań.