



KOMUNIKAT Nr 5

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 25.06.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Bronikowo zaopatrującego ok. 337 mieszkańców z miejscowości Bronikowo i Próchnowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru kontroli wewnętrznej z wodociągu Bronikowo stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości **manganu, żelaza i mętności**.

Parametry te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z w/w rozporządzeniem.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec zarządzający wodociągiem w Bronikowie został zobowiązany do przywrócenia jakości wody pod względem przekroczonych parametrów wskaźnikowych tj. manganu, żelaza, mętności do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz do rozpowszechnienia informacji o jakości wody w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nią konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu
Krysztofiał
mgr inż. **Ania Krysztofiał**