

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WWZ

DOBÓR, DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH UKŁADÓW KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ NA POTRZEBY
OBIEKTÓW REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY: 270.16.2024

Zamawiający	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Kod i Miejscowość	50-357 Wrocław
Adres	ul. Grunwaldzka 90
NIP	896-000-62-47
Strona internetowa	https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-we-wroclawiu/zamowienia-publiczne3
Adres e-mail	rdlp@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon	71 377 17 00

Nazwa zamówienia:

**DOBÓR, DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH UKŁADÓW KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ NA
POTRZEBY OBIEKTÓW REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU**

Wartość zamówienia nie przekracza progów określonych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) dalej: ustawa Pzp.

Tryb udzielenia zamówienia: Poza ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień: 09310000-5 elektryczność

Przedmiot zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż dwóch układów kompensacji mocy biernej dla punktów poboru energii elektrycznej:

- a) nr 590322415100638339 przy ulicy Grunwaldzkiej 90 we Wrocławiu,
 - b) nr 590322415100715276 przy ulicy Grunwaldzkiej 94 we Wrocławiu,
- zwanymi dalej PPE.

W celu doboru układów kompensacji mocy biernej wymagane jest wykonanie pomiarów prądu w ww. PPE przy użyciu urządzeń zapewniających jakość pomiaru w klasie A.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego czy istnieje konieczność wyłączenia zasilania w celu przeprowadzenia prac po wykonaniu wizji lokalnej. Jeżeli będzie konieczność wyłączenia zasilania obiektu, Strony wspólnie ustalą dzień, godzinę oraz czas wyłączenia na min. 5 dni od planowanego dnia wyłączenia oraz min. 10 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy Zestawienie emitowanej mocy biernej w poszczególnych miesiącach oraz kopie faktur, za okresy w których wystąpiły największe opłaty za pobór energii biernej.

Zamawiający informuje, że od roku 2018 w PPE nr 590322415100638339 zainstalowane zostały w celu zminimalizowania mocy biernej: dławik kompensacyjny – $L=3 \times 170 \text{mH}$, $QL=10 \text{kVAr}$; kondensator – $C=3 \times 17,3 \mu\text{F}$, $Q=2,6 \text{kvar}$. Przed rozpoczęciem pomiarów prądu na cele dobrania Nowego układu kompensacji należy dokonać demontażu ww. urządzeń.

W celu właściwego dobrania mocy urządzenia informujemy, że w PPE nr 590322415100638339 docelowo przewiduje się w roku 2025 montaż windy do przewozu osób o orientacyjnej mocy 10 kW oraz sukcesywną, w przypadkach zużycia jarzeniówek, wymianę oświetlenia jarzeniowego na oświetlenie

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WWZ
DOBÓR, DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH UKŁADÓW KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ NA POTRZEBY
OBIEKTÓW REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR SPRAWY: 270.16.2024

ledowe – okres wymiany stopniowej - 3 lata, łączna moc nowo wbudowanego oświetlenia ledowego - 8 kW.

Podstawowe informacje:

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną	2
Informacja o statusie Zamawiającego.	Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne
Informacja o OSD	TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A
Prawo dysponowania ppe	Zamawiający posiada prawo do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.
Informacja o udostępnieniu danych o mocy biernej	Zamawiający udostępnia wszystkie posiadane dane niezbędne w arkuszu Excel. Zamawiający podaje parametry dystrybucyjne, dane adresowe i oznaczenia punktów poboru energii zgodnie z danymi zawartymi w umowach dystrybucyjnych w załączonych kopiach faktur za dystrybucję energii.
Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania	1
Informacja o sposobie zawarcia umowy	Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej, kurierskiej lub elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego
Sposób fakturowania	Faktura winna zawierać pełne dane identyfikacyjne Zamawiającego, tj.: nazwę, adres i NIP oraz dane Odbiorcy, tj. nazwę i adres..
Sposób rozliczenia	W części faktury dotyczącej rozliczenia Wykonawca umieści informacje o numerze ppe, ceny jednostkowe, wartość netto, wartość podatku VAT i wartość brutto
Informacja o sposobie dostarczania faktur	Wykonawca dostarczy faktury na adres Zamawiającego, także z możliwością skorzystania z zapisów § 4 ust. 7 projektu umowy.

1. Realizacja umowy odbędzie się w okresie maksymalnym 60 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca posiada lub ma dostęp do sprzętu pozwalającego na wykonanie pomiarów prądu w klasie A oraz niezbędne uprawnienia do robót elektrycznych w ww. zakresie.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe realizacji zadania w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zachowania standardów jakościowych.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WWZ
DOBÓR, DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH UKŁADÓW KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ NA POTRZEBY
OBIEKTÓW REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR SPRAWY: 270.16.2024

4. Układy pomiarowo-rozliczeniowe Zamawiającego lub Odbiorcy są dostosowane do zasady TPA.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) istnieje możliwość wystawiania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy Odbiorcy.