



Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8, 52-438 Wrocław

Wrocław, 30.09.2024 r.

nr postępowania: BOR01.21.8.2024.DK

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że do postępowania o nr: BOR01.21.8.2024.DK , dotyczącego „Wykonania rozbiórki i demontażu posadzek I piętra w Biura Powiatowego ARiMR 014 w Oleśnicy z/s w Sycowie”, wpłynęły następujące pytania:

Pytanie numer 1:

1. Proszę o odpowiedź jaki jest rozkład pomieszczeń (jest to jedno duże pomieszczenie) czy jest to parę pomieszczeń ?

Pytanie numer 2:

1. Jaka jest grubość stropu?

Pytanie numer 3:

1. Położenie łączników na odkrytych legarach o szerokości min 1,5m umożliwiających poruszanie się po pomieszczeniach i korytarzu. Co zamawiający miał na myśli?

Pytanie numer 4:

1. Chodzi o łączniki z płyty OSB czy desek i jaka grubość?

Pytanie numer 5:

1. W jakim procencie ma być wykonany łącznik ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytania:

1. Zamawiający w załączeniu przesyła rzut I piętra z rozkładem pomieszczeń.
2. Zamawiający nie posiada informacji o grubości stropu, w związku z powyższym, Zamawiający zapisał informację iż Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w BP ARiMR w Oleśnicy z/s Sycowie. (Zapytanie ofertowe par I, pkt 2.).
3. Zamawiający ujmując zapis w Zapytaniu ofertowym cyt.: „położenie łączników na odkrytych legarach o szerokości min 1,5m umożliwiających poruszanie się po pomieszczeniach i korytarzu” ma na myśli możliwość swobodnego poruszania się po korytarzu i pomieszczeniach nie naruszając odkrytej konstrukcji.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość położenia łączników w płyty OSB o grubości min. 15mm.
5. Zamawiający wymaga aby łączniki ułożone były w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się po pięttrze.

PIĘTRO

101 korytarz	70,9 m ²
102 pokój biurowy	13,3 m ²
103 pokój biurowy	16,7 m ²
104 pokój biurowy	18,3 m ²
105 pokój biurowy	17,5 m ²
106 pokój biurowy	13,3 m ²
107 pokój biurowy	14,6 m ²
108 pokój biurowy	17,2 m ²
109 węzeł sanitarny	19,3 m ²
110 pokój biurowy	19,7 m ²
111 pokój biurowy	17,2 m ²
112 pokój biurowy	20,0 m ²
113 pokój biurowy	17,5 m ²
114 pokój biurowy	18,1 m ²
115 pokój biurowy	18,9 m ²
116 pokój biurowy	17,3 m ²
powierzchnia użytkowa	769,2 m²

Lokal jest użytkowany i znajduje się w budynku z przełomu XIX i XX wieku.

Instalacje w lokalu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telefoniczna

Ogrzewanie: indywidualne etażowe na gaz

Oświadczam, że lokal użytkowy położony w Sycowie przy ul. Ogrodowej 10 spełnia wymogi lokalsz samodzielnego określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami)

PIĘTRO BUDYNKU

