

.....

AmeriGas Polska Sp. z o. o.
Rozlewnia Gazu Sławków
ul. Groniec 1
41-260 Sławków

1. Rodzaj występujących zagrożeń:

- wyciek LPG, bez zapłonu,
- wybuch UVCE LPG,
- pożar strumieniowy FJ LPG,
- wybuch BLEVE LPG.

2. Wykaz scenariuszy poważnych awarii przemysłowych.

Lp.	Nr scenariusza	Scenariusz zdarzenia awaryjnego
1	RZA 1	Nieszczelność na połączeniu cysterny kolejowej i instalacji, podczas którego ma miejsce zapłon opóźniony prowadzący do wybuchu w przestrzeni chmury gazowej, czego efektem końcowym jest pożar strumieniowy ogrzewający cysternę i stwarzający zagrożenie bleve.
2	RZA 2	Nieszczelność na połączeniu cysterny drogowej i instalacji, podczas którego ma miejsce zapłon opóźniony prowadzący do wybuchu w przestrzeni chmury gazowej, czego efektem końcowym jest pożar strumieniowy ogrzewający cysternę i stwarzający zagrożenie bleve.
3	RZA 3	Pęknięcie ścianki rurociągu – zapłon opóźniony.
4	RZA 4	Nieszczelność na kompresorze – zapłon opóźniony.

3. Sposoby powiadamiania i alarmowania osób znajdujących się w strefie zagrożenia na wypadek wystąpienia awarii.

Wystąpienie poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego w Sławkowie sygnalizowane jest za pomocą wewnętrznego dźwiękowego systemu alarmowego, który może być słyszalny w budynkach bezpośrednio sąsiadujących z obiektem. Ogłoszenie alarmu na terenie zakładu sygnalizuje włączenie syreny alarmowej charakteryzującej się ciągłym dźwiękiem trwającym nie krócej niż minuta. W przypadku powstania alarmu, w wyniku zadziałania jednego z automatycznych systemów zabezpieczeń, pracownik rozpoznaje przyczynę alarmu i postępuje zgodnie z instrukcjami szczegółowymi.

W przypadku ogłoszenia alarmu wszyscy pracownicy zobowiązani są do ewakuacji w wyznaczone miejsce. Początkowe miejsce zbiórki znajduje się przed wejściem na teren rozlewni, jednakże wybór miejsca ewakuacji zależy od rodzaju i skali zagrożenia.

W przypadku awarii o znacznym zasięgu kierownik Rozlewni powiadamia sąsiednie firmy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania ich personelu do ewentualnej ewakuacji.

4. Sposób zachowania się mieszkańców na wypadek zagrożeń.

Wystąpienie poważnej awarii w Rozlewni Gazu Płynnego w Sławkowie sygnalizowane jest za pomocą wewnętrznego dźwiękowego systemu alarmowego, który może być słyszalny w budynkach bezpośrednio sąsiadujących z obiektem. Ogłoszenie alarmu na terenie zakładu sygnalizuje włączenie syreny alarmowej charakteryzującej się ciągłym dźwiękiem trwającym nie krócej niż minuta. Miejsce zbiórki osób ewakuowanych: Mieszkańcy domów znajdujących się przy ulicy Groniec (od nr 4 do nr 37) oraz pracownicy zakładów znajdujących się w przewidywanych strefach – skrzyżowanie ulicy Rudna i Groniec.

5. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

Siedziba		Alarmowanie
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach	Katowice, ul. Wita Stwosza 36	478515200 327861041 322513019 322516906
Komenda Powiatowa PSP w Będzinie	Będzin, ul. Modrzejowska 74	Sekretariat 7:30 - 15:30: 478517003 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego: 478517021 478517022 478517023 fax: 322944546
Komisariat Policji w Sławkowie	Sławków, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3	tel. 478536810 fax: 478536814 798030047
Komenda Powiatowa Policji w Będzinie	Będzin, ul. Bema 1	tel. 478536200 fax: 478536244 Oficer Dyżurny: 478536255
EUROTERMINAL Sp. z o.o.	Sławków, ul: Groniec 1	Centrala /brama wjazdowa: 327142471 Dyżurny ruchu: 327142442 Nastawnia: 327142443
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach	Katowice, Konstantego Damrota 16	322017600 322518040 539344130 w dni robocze, w godzinach pracy 322017600 322518040
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21	322956924
Urząd Miasta Sławków	Sławków, ul. Rynek 1	tel.: 48322931552 fax: 483229312
Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 9a	w godz. 7.00 – 14.35: 323602790 w godz. 14.35 – 21.00 (wyłącznie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia): 795513569
Straż Miejska w Sławkowie	Sławków, Mały Rynek 10	tel. 322931167 tel. 322649590 kom.501273949 fax: 322931233
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	40-038 Katowice, ul. Lompy 19	tel. centrali KWP 478512222 w dni robocze od 7:00 - 17:00 Oficer Dyżurny: 478511444 fax: 478511126, 478511626
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej	Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 24	999, 112 326063854 326063855 323636040
Stacja Pogotowia Ratunkowego	Będzin, ul. Kościuszki 72	999, 112 326063854 326063855
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Czeladzi	Czeladź, ul. Szpitalna 3	999, 112 326063854 326063855
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego	Sławków, Mały Rynek 10	722362368 322931552 wew. 247
Starostwo Powiatowe w Będzinie	Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 17	323680750 323680800