

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.903.31.2024

Bielsko-Biała, dnia 02.02.2024 r.

lp.2151 .2024

Prezydent Miasta Bielsko-Biała

Plac Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała

Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2023 r.

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny okresowej za II półrocze 2023 r. na terenie miasta Bielsko-Biała.

Woda na teren gminy dostarczana była przez AQUA S.A., 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23.

Na terenie gminy działają również podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będące pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2023 r.:

- w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 32 próbek wody,
- w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 37 próbek wody, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Analizy sprawozdań z badań dwóch próbek wody, pochodzących z indywidualnych ujęć wykazały nieprawidłowości. W próbce wody pobranej w dniu 03.07.2023 r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli* oraz w próbce wody pobranej w dniu 21.08.2023 r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichii coli*, *Enterokoków kałowych*. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał decyzje administracyjne stwierdzające brak przydatności wody do spożycia. Po przeprowadzeniu działań naprawczych i wykonaniu ponownych badań laboratoryjnych potwierdzono jakość wody zgodną z wymogami w/w rozporządzenia.

Wszystkie pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka, o której mowa w §12 w/w rozporządzenia.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonano na podstawie:

- analizy wyników badań próbek wody,
- sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych,
- stwierdzenia, iż zdarzenia związane z wystąpieniem bakterii *Escherichia coli* oraz *Enterokoków kałowych* miały charakter incydentalny oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze,
- niewystąpienia, innych niż powyższe, zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia,

uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta Bielsko-Biała.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1; 43-300 Bielsko-Biała (e-puap),
② ONS-HKiŚ - a/a.