



KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO w Częstochowie
z dnia 30.08.2023 r. godz. 14:30
skierowany do konsumentów wody w miejscowości
Czempurka, gm. Janów

Częstochowa, dnia 30.08.2023 r.

Komunikat dla mieszkańców miejscowości Czempurka


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 29.08.2023 r. do badań laboratoryjnych z wodociągu zaopatrującego odbiorców miejscowości Czempurka stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda **nie nadaje się do spożycia** (picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw itp.) oraz **do celów higienicznych** (mycia się i kąpieli).


Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Przedsiębiorstwo wodociągowe przeprowadzi chlorowanie i płukanie urządzeń wodociągowych oraz sieci wodociągowej. Ponadto mieszkańcom miejscowości Czempurka zostanie dostarczona woda konfekcjonowana.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki