

„Modernizacja i przebudowa kotłowni w kwaterze łowieckiej Kubryk”
– etap1 – złącznik do zaproszenia do składania ofert – sprawa nr S.270.2.2022

Zakres prac :

1/ Montaż zasobnika CWU w pomieszczeniu kotłowni kwatery łowieckiej Kubryk

2/ Parametry techniczne :

- pojemność zbiornika 350-450 l
- grzałka 7 kW
- naczynie przeponowe cwu pojemności 80 l
- grupa bezpieczeństwa-zawór bezpieczeństwa z szybkozłączem, i manometrem do zasobnika cwa – 6 bar
- pompa cyrkulacyjna
- pompa zaworowa

Inne informacje dotyczące zamówienia publicznego :

- zamawiający oczekuje gwarancji – 6 lat
- w zakres prac wchodzi drobne prace budowlane polegające na przekuciach i zatynkowaniu otworów

