



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.2.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciężkowice za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Ciężkowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów,
  2. Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice (e-PUAP/2203nborm7/SkrytkaESP)
  3. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

---

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.3.2023

### **Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tuchów – Lubaszowa za 2022 rok.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Tuchów - Lubaszowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Spółka z o. o. ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

#### Otrzymują:

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o, ul. Jana III Sobieskiego 69C 33-170 Tuchów,
  2. Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów - ePUAP: /nq2715lirk/SkrytkaESP
  3. Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice - ePUAP: /2203nborm7/SkrytkaESP
  4. Urząd Miejski w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice - ePUAP /i8743decx3/SkrytkaESP
  5. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 - ePUAP /k1ea4mm75j/SkrytkaESP
  6. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.4.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gromnik za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Gromnik w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny, ul. Wodna 6 w Gromniku **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny, 33-180 Gromnik, ul. Wodna 6
  2. Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik - ePUAP /8g218lacdp/SkrytkaESP
  3. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.5.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski – Lisia Góra za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Łęg Tarnowski – Lisia Góra w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminną Spółkę Komunalną Spółka z o. o. ul. Rolnicza 39 w Lisiej Górze **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. , ul. Rolnicza 39, 33-140 Lisia Góra
2. Urząd Gminy Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra - ePUAP:/mf0380sted/skrytka
3. Urząd Miejski w Żabnie, ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno – ePUAP: /dy0877vadh/SkrytkaESP
4. aa

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.6.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Niwka – Radłów za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Niwka - Radłów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o., Niwka 76, 33-130 Radłów **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych (za wyjątkiem chloroformu) oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na przestrzeni roku w 3 próbkach wody pobranych z wodociągu odnotowano nieznaczące przekroczenie chloroformu w wodzie. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o. o. Niwka 76, 33-130 Radłów
  2. Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów - ePUAP: /79r2b1ege2/SkrytkaESP
  3. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.7.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ołpiny za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Ołpiny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch, 38-246 Szerzyny 594
2. Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 – ePUAP: /e4mws86u2s/SkrytkaESP
3. aa

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40





# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

---

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.8.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szerzyny za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Szerzyny w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzyniech, 38-246 Szerzyny 594
  2. Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 – ePUAP: /e4mws86u2s/SkrytkaESP
  3. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.9.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żurowa za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Żurowa w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych (za wyjątkiem chloroformu) oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Na przestrzeni roku w 2 próbkach wody pobranych z wodociągu odnotowano nieznaczne przekroczenie chloroformu w wodzie. Podjęte przez producenta wody działania naprawcze wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynch, 38-246 Szerzyny 594
2. Urząd Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521 – ePUAP: /e4mws86u2s/SkrytkaESP
3. aa

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40





# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 18 stycznia 2023r.

NHK.903.1.10.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wierzchosławice za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022 r. z wodociągu publicznego Wierzchosławice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o. w Wierzchosławicach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Wodociągi Wierzchosławickie Spółka z o. o., 33-122 Wierzchosławice 39/3
  2. Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – ePUAP: /7w011xhaps/SkrytkaESP
  3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.11.2023

### Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gorzyce za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Gorzyce w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

#### Otrzymują:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  2. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 – ePUAP: /dy0877vadh/SkrytkaESP
  3. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.12.2023

### Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żabno za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Żabno w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o, ul. Zazamcze 53 w Dąbrowie Tarnowskiej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

#### Otrzymują:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o., ul. Zazamcze 53, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  2. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1 – ePUAP: /dy0877vadh/SkrytkaESP
  3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOBREZIE

Tarnobrzeg, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.13.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pleśna za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrezie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Pleśna w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrezie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodzie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2022r. przez producentów wody tj. Spółkę Komunalną Dorzecze Białej Spółka z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C w Tuchowie oraz Tarnobrzegskie Wodociągi Spółka z o. o., ul. Narutowicza 37 w Tarnobrezie, od których Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej kupuje wodę wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.

W miesiącu lutym i kwietniu 2022r. w 3 próbkach wody pobranych z sieci wodociągu odnotowano pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody. Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnobrezie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, 33-171 Pleśna 240
  2. Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 – ePUAP: /9ivo07lt7c/SkrytkaESP
  3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.14.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wietrzychowice za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022 r. z wodociągu publicznego Wietrzychowice w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów, 33-270 Wietrzychowice 187
2. Urząd Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19, ePUAP: /UG\_W-ce/SkrytkaESP
3. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.15.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łukanowice - Brzesko za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o. ul. Solskiego 13 w Brzesku **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.  
ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
2. Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek1, 32-830 Wojnicz – ePUAP: /64j5fkh5bq/SkrytkaESP
3. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn – ePUAP: /6g5cql78j7/SkrytkaESP
4. Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550- ePUAP /7w011xhaps/SkrytkaESP
5. a/a

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40





# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.16.2023

## **Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie za 2022 rok.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022 r. z wodociągu zakładowego Grupy Azoty S.A. w Tarnowie w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez: Grupa Azoty S.A. - Centrum Infrastruktury, Wydział Produkcji i Dystrybucji Mediów przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W kwietniu i maju 2022r. w 3 próbkach wody pobranych z sieci wodociągu odnotowano pogorszenie wskaźników mikrobiologicznych wody. Podjęte niezwłocznie przez zarządcę działania naprawcze tj. intensywne płukanie sieci wodociągowej oraz zwiększona dezynfekcja wody wpłynęły na poprawę jej jakości, co udokumentowano pozytywnymi wynikami badań.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
  2. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.17.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łękawica za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022 r. z wodociągu publicznego Łękawica w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
  2. Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642 – ePUAP: /6k2e1f7qc/skrytka
  3. a/a
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.18.2023

## Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zakliczyn za 2022 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w 2022r. z wodociągu publicznego Zakliczyn w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w ciągu roku w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie wykonany w 2022r. przez producenta wody tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, Spółka z o. o. ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko, od którego Gmina Zakliczyn kupuje wodę wykazał, że jakość wody spełniała wymagania radiologiczne określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

### Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn
  2. aa
- Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TARNOWIE

Tarnów, dnia 19 stycznia 2023r.

NHK.903.1.19.2023

### **Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów za II półrocze 2022 rok.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm),
  - § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.),
- po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w okresie od 01.07.2022 r. – 31.12.2022 r. z wodociągu publicznego Tarnów w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. , ul. Narutowicza 37 w Tarnowie **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badania prowadzone były w zgodnie z ustalonym na 2022r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B.

Jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz substancji promieniotwórczych badanych na przestrzeni roku spełniała wymagania stawiane wodzie do spożycia określone w załączniku nr 1 część A tab.1, część B, C, D oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tarnowie

mgr inż. Mateusz Wójcik  
Dokument podpisany elektronicznie

#### Otrzymują:

1. Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów
2. Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów – ePUAP: /gv983dar5c/skrytka
3. Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów – ePUAP: /tp1fo1I54b/skrytka
4. Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642 – ePUAP: /6k2e1f7qcz/skrytka
5. Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240 – ePUAP: /9ivo07lt7c/SkrytkaESP
6. Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – ePUAP: /7w011xhaps/SkrytkaESP
7. aa

Wyk. D.I. tel. 14 688 65 40

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie  
33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10

<https://www.gov.pl/web/psse-tarnow> e-mail: psse.tarnow@sanepid.gov.pl

adres skrytki na ePUAP: /pssetarnow/skrytka

centrala tel.: (+48) 14 621 70 97, 14 621 70 98

sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 621 04 84, fax: (+48) 14 621 75 43

REGON: 000587896 / NIP: 873-12-12-531