



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE

ul. Mickiewicza 24, 88-400 Żnin
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132
www.psseznin.pl e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Żnin, dnia 4 lutego 2021 r.

NHK.045.3.2021

Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni

Hotelu SPA „Herbarium” w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa

(za okres od 11 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez właściciela pływalni i sprawozdaniami z badań wody wykonanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie oraz na podstawie posiadanej dokumentacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni i stwierdza, że

**w okresie od 11 czerwca 2019 roku do 1 czerwca 2020 roku
jakość wody na pływalni Hotelu SPA „Herbarium” w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa,
należącego do JM SOLUTIONS Spółki z o. o. w Piotrkowie Kujawskim spełniała wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.**

Z uwagi na wystąpienie ryzyka zakażenia wirusem Sars-CoV-2 oraz w związku z przerwą technologiczną pływalnia była nieczynna w okresie od 16 marca do 21 maja 2020 r.

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Wodociąg Laski Wielkie gm. Gąsawa), realizowanego przez Zakład Robót Publicznych w Gąsawie i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

2. Na pływalni znajduje się niecka basenowa wyposażona w dysze masujące, wytwarzające aerozol wodno-powietrzny oraz wanna jacuzzi. Z wyżej wymienionych dokonano oceny jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), zwanego dalej Rozporządzeniem. Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

niepodlega

3. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia właściciel pływalni prowadził bieżącą obserwację wody wraz z dokumentowaniem spostrzeżeń i podejmowaniem czynności, prowadził systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni oraz wykonywał systematyczne i udokumentowane badania jakości wody z częstotliwością i w zakresie określonym w Rozporządzeniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie.

4. Badania jakości wody wykonywały laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań. Zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia.

5. Badania jakości wody prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie wykonywane były przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Bydgoszczy i Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

6. W omawianym okresie nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie.

Otrzymują:

1. JM SOLUTIONS Sp. z o. o.
ul. Włocławska 33, 88-230 Piotrków Kujawski

② a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE

Tadeusz Kosiara
Tadeusz Kosiara

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Gąsawa
ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa
2. Hotel SPA „Herbarium”
Chomiąża Szlachecka, 88-410 Gąsawa

niepodlega