

STAROSTA CZŁUCHOWSKI  
ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 CZŁUCHÓW

GiIE.6341.56.2015

p. Adamowski  
*[Signature]*

Człuchów, dn. 23.12.2015 r.

URZĄD MIEJSKI w Człuchowie	
wpl.	2015 -12- 28
Nr	8151/2015
podpis	<i>[Signature]</i>

## Decyzja

Na podstawie:

- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (jednolity tekst w Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z póź. zm.)
- art. 37 ust 2, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 pkt 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z póź. zm.)
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800)

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Miejskiej Człuchów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do jeziora Małego w Człuchowie z terenu osiedla Wschód I i II

## o r z e k a m :

1. Udzielić Gminie Miejskiej Człuchów pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do jeziora Małego w Człuchowie na terenie działki nr 2 w obrębie geodezyjnym miasto Człuchów.
2. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe zostaną wprowadzone poprzez wylot kanalizacji deszczowej do jeziora Małego w Człuchowie ilości:

$$Q_{\max/h} - 6,24 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{\text{śr/d}} - 149,8 \text{ m}^3/d$$

$$Q_{\max/r} - 54682 \text{ m}^3/r$$

Powierzchnia całkowita zlewni 16,83 ha, powierzchnia zredukowana 8,42 ha.

3. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe wprowadzane do jeziora Małego nie mogą zawierać więcej niż 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych i więcej niż 100 mg/l zawiesiny ogólnej. Spełnienie warunków oceniać należy na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzenia oczyszczającego; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzenia oczyszczającego, a czynności z nią związane odnotowywać w zeszycie eksploatacji tego urządzenia. Ponadto na podstawie badań w zakresie węglowodorów i zawiesin ogólnych wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy do roku w okresie wiosny i jesieni. Próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 min.
4. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacji deszczowej ścieków socjalno – bytowych i gospodarczych.
5. Rekompensować szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wykonywania uprawnień Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie odrębnego postępowania wszczętego na wniosek strony poszkodowanej.
6. Zastrzega się, że w razie nie dotrzymania warunków pozwolenia może zostać ono ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących

wobec tych nieruchomości i urządzeń.

8. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do wód udziela się na okres do 1 grudnia 2025 r.

### **u z a s a d n i e n i e**

Gmina Miejska Człuchów wystąpiła z wnioskiem o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych do jeziora Małego w Człuchowie z terenu osiedla Wschód I i II. Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego w wersji papierowej i 1 egz. operatu wodnoprawnego w wersji elektronicznej na nośniku CD.

Starosta Człuchowski pismem GiIE 6341.56.2015 z dnia 7.12.2015 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania wodnoprawnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W trakcie postępowania wodnoprawnego strony nie wносиły uwag i wniosków w sprawie przedmiotowego zakresu postępowania. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### **Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Człuchowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

*T.S./T.S.*



**STAROSTA**  
*mgr inż. Aleksander Gappa*

### **Otrzymują :**

Otrzymują :

1. Gmina Miejska Człuchów
2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego RO Człuchów
3. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgowy w Słupsku
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu