

.....
Pieczęć zamawiającego

Znak sprawy: PT-III.2370.5.2023

Rozeznanie cenowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku

w związku z planowanym udzieleniem zamówienia polegającego na **dostawie i wykonaniu**
/naprawie/wymianie/diagnostyce „Montażu instalacji fotowoltaicznej na działce strażnicy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku”

zwraca się z prośbą **przedstawienie oferty cenowej**

I. Przedmiot zamówienia

Zakres rzeczowy objęty niniejszym rozeznaniem obejmuje montaż instalacji odnawialnych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych o planowanej mocy ok. 31,16 kWp.

Instalacja obejmuje: montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 31,16 kWp, składającej się z 76 sztuk modułów PV o mocy nominalnej P_{mp} (Wp) 410 (1 szt. panela) z osprzętem – falowniki szt. 2, zabezpieczenia, uziemienie, okablowanie, rozłącznik izolacyjny PV, konstrukcja oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z materiałami, podłączeniem instalacji do sieci elektrycznej, uruchomienie i sprawdzenie pracy instalacji.

Instalacja zostanie posadowiona na gruncie na obszarze działki strażnicy KP PSP w Turku. Instalacja będzie posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe. Instalacja fotowoltaiczna winna spełniać warunki podstawowe opisane w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Opis instalacji stanowi załącznik nr 2 do nn. rozeznania.

Przedsięwzięcie nie wymaga wydania ostatecznej wymaganej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. Dokumentacja instalacji fotowoltaicznej posiada:

- uzgodnienie elektryczne (załącznik nr 3),
- uzgodniona jest przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z treścią przepisu art. 29 ust. 4 pkt 3) ppkt c) Prawa Budowlanego (załącznik nr 4),
- zaświadczenie o brak podstaw do wniesienia sprzeciwu wydane przez Starostę Tureckiego do zgłoszenia zamiaru budowy przedmiotowej instalacji, (projekt instalacji fotowoltaicznej- załącznik nr 5),

- posiada Pozwolenie nr 175/2021/A na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków za dnia 21.10.2021 r. wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 6).

Zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW na obiektach budowlanych zostanie zgłoszone do właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z treścią przepisu art. 56 ust. 1a Prawa Budowlanego.

II. Kryteria wyboru

- **cena : 100 %**

III. Minimalne wymagania jakościowo-techniczne w tym np. gwarancja, rękojmia, serwis, przeszkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, zasady odbioru itp.

Od daty podpisania protokołu odbioru instalacji bez uwag:

- 30-letnia gwarancja na MOC modułu fotowoltaicznego (gwarancja producenta)
- 20-letnia gwarancja na moduły fotowoltaiczny (gwarancja producenta)
- 10-letnia gwarancja na system konstrukcji montażowej
- 5-letnia gwarancja na falownik/inwerter
- 5-letnia gwarancja na wykonane złącza oraz montaż.

IV. Koszty dostawy:

- Ponosi Wykonawca

V. Termin realizacji zamówienia

- **17 – 26 lipca 2023 r.**

VI. Sposób płatności:

Faktura VAT **przelew 30 dni**. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez wszystkie strony protokołu odbioru wykonanych robót bez uwag.

VII. Termin składania ofert:

- **do 12 czerwca 2022 r. do godz. 12⁰⁰**

VIII. Miejsce składania ofert

- Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku
ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek – sekretariat.
- FAX - Sekretariat Komendanta Powiatowego – (63) 22 34 318
- Email: kppspturek@psp.wlkp.pl

Uwagi:

Dostawca zobowiązany jest do przesłania formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania cenowego PT-III.2370.5.2023 bądź jego wiernego odzwierciedlenia zawierającego wszystkie dane z formularza w formie ORYGINAŁU, SKANU bądź FAXU z podpisem oraz parafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7.

- w przypadku wykonania usługi po terminie Zamawiający ma prawo odstąpić od zamówienia. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy jakichkolwiek kosztów, jakie Dostawca poniósł w związku z zamówieniem.
- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
- wykonawca może również złożyć ofertę w zamkniętej kopercie i w takim przypadku jej otwarcie nastąpi w chwili badania ofert. Ofertę w takiej formie należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Nie otwierać przed 12.06.2023 – oferta „Montażu instalacji fotowoltaicznej na działce strażnicy KP PSP Turek” w terminie do 12 czerwca 2023 r. do godz. 12⁰⁰.** Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do KP PSP Turek) odsyłamy bez otwierania do nadawcy.
- wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną oferty oraz załączników,
- **zamawiający zastrzega sobie możliwość ogłoszenia informacji o złożonych ofertach i informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,**
- **zamawiający zastrzega sobie prawo, iż może odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyny,**
- oświadczamy, że oferta jest ważna i niezmienna przez 30 dni od złożenia.
- po wyborze oferty Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W TURKU
bryg. mgr inż. Piotr Pietrucha