



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50  
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.gov.pl

### KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BARTOSZYCACH

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Kiwajnach zaopatrujący miejscowości: Kiwajny, Augamy, Galiny, Robity.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że na podstawie badań jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Kiwajnach, pobranej dnia 19 sierpnia 2024 r. z punktu zgodności stacja uzdatniania wody w Kiwajnach- woda uzdatniona, **stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 7 jtk/100 ml** (wymagania dla warunkowej przydatności wody to  $\leq 10$  jtk/ 100 ml przy jednoczesnym braku w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków), a także stwierdzono **ponadnormatywną mętność 1,7 NTU i ponadnormatywną wartość żelaza 238  $\mu\text{g/l}$ .**

W związku z powyższym woda pochodząca z wodociągu w Kiwajnach może być wykorzystywana do celów konsumpcyjnych tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków **wyłącznie po kilkuminutowym przegotowaniu.**

**Woda bez przegotowania może być wykorzystana do codziennego mycia, prania, odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.**

Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody pochodzącej z wodociągu w Kiwajnach do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bartoszycach

mgr inż. *Miroslawa Tabaka*